



LEGENDA:

- VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ HVI long (šedý) s=0,75m
- DRÁT AlMgSi D=8mm – pro ekvipotenciální pospojení

JELIKOŽ JE OBJEKT VYSOKÝ TĚMĚŘ 45m, NENÍ MOŽNÉ VYUŽÍT METODU VALIVÉ KOULE NA VYŠETŘENÍ BOČNÍCH ÚDERŮ BLESKU!!!  
PRO ELIMINACI BOČNÍCH ÚDERŮ BLESKU, JSOU PODPŮRNÉ TRUBKY TAKÉ OPATŘENY STRANOVÝMI JÍMACÍMI TÝČEMI!!!  
SPOLU S EKVIPOTENCIÁLNÍM POSPOJENÍM PODPŮRNÝCH TRUBEK SE SPOJÍ STOŽÁRY STA A V BUDOUCNU TAKÉ FVE.  
VEŠKERÉ KOMPONENTY POUŽITY OD FIRMY DEHN!!!

					Pavel Šafránek-ELEKTRO
					Ne Vyhřídce 329/III
					503 51 Chlumec n/C
					IČ. 66832519
0	11/2023	Bc.Pavel Šafránek	Bc.Pavel Šafránek		
REVIZE	DATUM	ZODP.PROJEKTANT	PODPIS	VYPRACOVAL	PODPIS
INVESTOR:	Stavební bytové družstvo Náchod (Josef Mazáč)			FORMÁT	A1
STAVBA:				LIST/Ů	1/1
				STUPEŇ	DSP
				MĚŘÍTKO	1:150
				Č.ZAKÁZKY	—
				ČÍSLO KOPIE	Č.VÝKRESU
VÝKRES:					
	Hromosvod a uzemnění				HR1