



HZSHX008FOGL

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje****Územní odbor Trutnov**

Náchodská 475, 541 03 Trutnov



Č. j.: HSHK- 2116-3/2023
Počet stran: 3
Počet příloh: 0
Vyřizuje za PO: nprap. Martina Kurtová
Tel.: 950 525 462
E-mail: martina.kurtova@hzscr.cz

Adresát:
Bukovský Tomáš Ing.
Elišky Krásnohorské 2348
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Jitka Hofmanová
Tel.: 950 525 457
E-mail: jitka.hofmanova@hzscr.cz

Datum: 27. 6. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Revitalizace multifunkční budovy občanského vybavení č.p. 38 v Dolní Brusnici

Místo stavby:

č. p. 38, 544 72 Dolní Brusnice
k. ú.: Dolní Brusnice, parc. č. st. 59

Stavebník:

Obec Dolní Brusnice, IČO 60153415
č. p. 17, 544 72 Dolní Brusnice

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. Tomáš Bukovský, ČKAIT 0601301
datum: 05/2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) obdržel dne 15. 06. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS HKK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6c
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z tohoto podkladu:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Revitalizace multifunkční budovy občanského vybavení č.p. 38 v Dolní Brusnici
vypracoval: Ing. Tomáš Bukovský, ČKAIT 0601301
datum: 05/2023

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu „kulturní objekt“ (zastavěná plocha 366,75 m², s dvěma nadzemními podlažími, s druhou třídou využití), která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona

posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

S posouzením předložené dokumentace „**PD ke stavebnímu povolení: B. Souhrnná technická zpráva z 05/2023, Revitalizace multifunkční budovy občanského vybavená č.p. 38 v Dolní Brusnici**“ v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Královéhradeckého kraje k závěru, že **předložená dokumentace není v rozporu se stavebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany nebo na stavby dotčené požadavky civilní ochrany dle § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.**

Závěr

HZS HKK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby



SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

nprap. Martina Kurtová
stavební prevence
úřední osoba



			
Kód: 41		Název:	
Předmět:		Datum:	
Obsah:		Stránka:	
Stanoviska:		E.1	