

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PROIS, a.s.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. /ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/017366

VYŘIZUJE/LINKA
Anna Kramářová, DiS. / 662
Ing. Ondřej Černohouz / 493 533 968

HRADEC KRÁLOVÉ
3.6.2024

Stavba kanalizace a ČOV Zliv

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby, kterou zpracoval Ing. Roman Klouček (říjen 2023). Projektová dokumentace řeší výstavbu gravitační splaškové kanalizace pro odvedení splaškových vod z nemovitostí a mechanicko - biologické čistírny odpadních vod (ČOV) s cílovou kapacitou 100 EO pro obec Zliv na p.p.č. 76 a 435/50 v k.ú. Zliv u Libáně. K žádosti o vyjádření byla přiložena PD. Oproti minulé verzi (naše stanovisko č.j.: PLa/2024/008363 ze dne 23. 2. 2024) přibyl podélný profil napojení vyústění z ČOV na revitalizované koryto vodního toku Libáňský potok.

Dle PD mají být odpadní vody z nemovitostí svedeny do stok B1, B a A. Odpadní vody ze stoky B1 jsou svedeny do stoky B a odsud přes čerpací stanici výtlačkem do stoky A, která má být zakončena na centrální čistírně odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny prostřednictvím nové výusti na levém břehu vodního toku Libáňský potok (IDVT 10100423, ČHP 1-04-05-0230-0-00), cca v ř. km 6,920. Tento vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Výustní objekt je tvořen sešikmeným potrubím dle stávajícího svahu VT. Potrubí bude obloženo lomovým kamenem fr. 63/125, kámen bude uložen do zaváděného betonu C16/20. Plocha dláždění je 1 m².

Investor: Město Libáň

Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na Ø 0,14 l/s; 12 m³/den max. 0,21 l/s; 18 m³/den. Jakost vyčištěných odpadních vod se předpokládá takto:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l
BSK ₅	30	50
CHSK _{Cr}	110	170
NL	40	60

Lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL_1500 – Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina na souřadnicích (S-JTSK) X: -722841, Y: -1055162.

K navrhované stavbě vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správce toku**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nová kanalizace a ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem.
- Nepropustnost nově vybudovaných nádrží a potrubí bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.
- Likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
- Povolení k vypouštění odpadních vod z plánované ČOV do vodního toku Libáňský potok (IDVT 10100423, ČHP 1-04-05-0230-0-00), cca v ř. km 6,920, bude vydáno nejvýše v tomto rozsahu:

Ø 0,14 l/s; 12 m³/den max. 0,21 l/s; 18 m³/den; 360 m³/měsíc; 4 400 m³/rok

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok
BSK ₅	30	50	0,08
CHSK _{Cr}	110	170	0,35
NL	40	60	0,10

V povolení, s platností nejdéle na 5 let, je třeba stanovit alespoň tyto podmínky:

- Množství vypouštěných odpadních vod zařízením bude měřeno. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
- Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 1 x za 3 měsíce na odtoku z ČOV odebírat vzorky typu „A“ a zajistit jejich rozboru oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat N-NH₄, N-NO₃ a P_{celk}. Pro posouzení účinnosti čištění stejným způsobem sledovat také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV.
- Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků přípouští nejvýše 1 výsledek rozboru směsného vzorku v období kalendářního roku. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
- Dále upozorňujeme na povinnost předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu prostřednictvím ISPOP výsledky měření objemu a míry znečištění odpadních vod dle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona.

c) Z hlediska správy vodního toku s navrhovaným záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Investor si po realizaci (v průběhu realizace) RVT na své náklady zajistí napojení do současného koryta nad odbočením do revitalizovaného koryta, případně do nového RVT koryta. Navrhovaná varianta bude odsouhlasena PLa. Vzhledem k v současnosti neznámým parametrům RVT koryta nelze nyní odsouhlasit napojení do RVT koryta.
- Výustní objekt bude proveden tak, aby nezasahoval do průtočného profilu vodního toku.
- Výustní objekt požadujeme dostatečně opevnit.
- Vzhledem k charakteru toku doporučujeme na konec potrubí umístit žabí klapku.
- Potrubí kanalizace požadujeme do vzdálenosti 8 m od břehové hrany provést tak, aby bylo zabezpečeno pro možnost přejezdu správce vodního toku těžkou mechanizací bez omezení zatížení (uložit do chráničky).
- Při provádění prací v blízkosti vodního toku nesmí dojít ke splavování zeminy a stavebních materiálů do VT. Případně do VT spadá zemina, stavební materiál, budou z něho neprodleně odstraněny.
- Zahájení stavebních prací bude oznámeno zástupci PS Jičín s min. 4 denním předstihem na tel.č.: 607 503 351. Po ukončení prací bude vyzván zástupce PS Jičín ke kontrole a odsouhlasení provedených prací na tel. č.: 607 503 351.

d) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 472/7 v k.ú. Zliv u Libáně), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, podnik příslušnost hospodařit. Pozemek p.č. 472/7 v k.ú. Zliv u Libáně bude trvale dotčen v ploše cca 3 m² umístěním výustního objektu. Z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti **(s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska)** obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Z1 Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou (labe-z1@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b), c) a d) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Konstatujeme, že k projektové dokumentaci jsme se vyjadřovali již 23. 2. 2024 pod č.j. PLa/2024/008363.

Upozorňujeme, že za stav výustního objektu a stabilitu dotčeného břehu v rozsahu 1 m na každou stranu od výustního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci.

Dále upozorňujeme, že správce toku neručí za případné škody způsobené běžnou erozní činností toku, zvýšenými a povodňovými průtoky, zpětným vzduťm a pod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí:

PL – Z1 Ing. Ondřej Černohouz