

Investor:
Město Libáň

náměstí Svobody 36
50723 Libáň

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/SUCH/2024/0632**

Vyřizuje: **Ing. Jaroslava Suchánková**

Telefon: **+420493544844**

E-mail: **suchankova@vosjicin.cz**

Žadatel:

PROIS, a.s.

Roman Klouček

Veverkova 1343/1

50002 Hradec Králové

Název akce: **Kanalizace a ČOV Zliv" a „Dostavba kanalizace Zliv“**

Důvod akce / žádosti:

Vyjádření ke stavbám vodovodů a kanalizací

Typ řízení:

Dokumentace pro společné územní s stavební řízení

Zájmové území

Obec:

Libáň

Katastr:

Zliv u Libáně

Vlastní popis:

Zliv u Libáně

Datum vydání vyjádření:

24.06.2024

Platnost tohoto vyjádření:

24.06.2025 (12 měsíců)

Souhlasíme s vybudováním "**Kanalizace a ČOV Zliv" a "Dostavba kanalizace Zliv"** dle Vaší projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v 10/2023 za předpokladu splnění našich následujících požadavků:

Úpravu odtokového potrubí z ČOV vyvolanou budoucí revitalizací Libáňského potoka, které plánuje Povodí Labe, s.p. v rámci protipovodňových opatření (viz. vyjádření Povodí Labe, s.p.), bude hradit Město Libáň.

Budoucí trasa odtokového potrubí (v souvislosti s revitalizací Libáňského potoka) bude odsouhlasena VOS a.s. - na trase odtokového potrubí nesmí být směrové ostré úhly, zejména pak za měrným objektem vyčištěných vod.

Stavba bude provedena dle provozovatelem odsouhlasené projektové dokumentace a dle Standardů VOS a.s., zveřejněných na webových stránkách www.vosjicin.cz

Dálkový přenos dat z čerpacích stanic a ČOV požadujeme **systémem řízení GDF** do dispečerského centra VOS a.s. **na ČOV Jičín.**

Požadujeme předložit k odsouhlasení technologické výrobky pro ČS OV a ČOV a dále vodoměrnou šachtu, která bude splňovat Standardy VOS a.s.

Při vzájemném křížení kanalizačních řadů se stávajícími řady veřejného vodovodu včetně přípojek požadujeme respektování minimálních vzdáleností, daných ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Splašková kanalizace musí být v místech křížení s vodovodem prostorově uložena **pod** potrubím veřejného vodovodu a vodovodních přípojek, **pokud toto nebude možné, požadujeme kanalizační potrubí umístit do chráničky** o minimální délce 1 m od vnějšího líce potrubí veřejného vodovodu na obě strany. Chráničku požadujeme na obou koncích zaplnit speciálním tmelem, nebo zabetonovat.

Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčení veřejného vodovodu v místech stavby v terénu.



Vytyčení si objedná zhotovitel stavby u zaměstnance VOS a.s. **pana Jaroslava Horčíčky, tel. 602 939 611.** Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řady před poškozením, zejména při práci s těžkou technikou v okolí vodovodních řadů. **V případě havárie vodovodu** během stavby je nutné **ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně Ing. Davida Mikoláše, tel. č. 493 533 322, 602 473 643.**

Po vybudování kanalizace požadujeme provést zkoušku těsnosti kanalizačních stok a kanalizačních šachet vzduchem a dále kamerovou prohlídku gravitačních kanalizačních stok s prověřením spádu a ovality potrubí. Poklopy kanalizačních šachet na nově vybudované kanalizaci musí být osazeny do nivelety terénu.

Požadujeme **přizvat investičního technika VOS a.s. pana Michala Bartoše (tel.: 493 544 830, 603 480 419)** a ve věci výstavby ČOV a ČS OV rovněž **vedoucího ČOV VOS a.s. pana Josefa Soukupa (tel.: 493 544 833, 602 689 928) k předání staveniště a na všechny kontrolní dny**, zejména:

- 1) ke kontrole provedení budovaných kanalizačních stok v celé délce včetně revizních kanalizačních šachet ještě před záhozem zeminou
- 2) k průběžné kontrole výstavby ČOV Zliv
- 3) ke kontrole provedení vodovodní přípojky pro ČOV Zliv vč. osazení vodoměrné šachty ještě před záhozem potrubí zeminou
- 4) ke zkoušce těsnosti vybudovaných kanalizačních stok a kanalizačních šachet vzduchem
- 5) ke kamerové zkoušce kanalizačních stok (Vodohospodářskou a obchodní společností nebudou akceptovány protispády na stoce -viz. ČSN)

O těchto kontrolách budou učiněny záznamy do stavebního deníku, potvrzené pracovníkem VOS a.s. p. Bartošem, resp. p. Soukupem.

Požadujeme, abychom byli **přizváni k závěrečné prohlídce stavby**, na které nám bude předána dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád čistírny odpadních vod a čerpacích stanic odpadních vod, platné povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV, revize, záznamy z provedených kamerových zkoušek kanalizace, protokol o zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet vzduchem a geodetické zaměření stavby v elektronické i listinné formě - data musí být ve formátu *.dgn (datový model GEOVAP).

Požadujeme, aby toto **naše vyjádření bylo citováno v povolení stavby.**

Naše **vyjádření** požadujeme **předat zhotoviteli stavby.**

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPC
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy:

