



Název dotačního projektu a veřejné zakázky: Modernizace technologie chlazení zimního stadionu Nová Paka
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/13.20118

Dodatečná informace zadavatele k zadávací dokumentaci č. 3

(ze dne 24.7.2014)

Název veřejné zakázky:

„Modernizace technologie chlazení zimního stadionu Nová Paka“

Název zadavatele: TJ Bruslařský klub Nová Paka
Právní forma: Spolek
Sídlo zadavatele: Havlova 1795, 509 01 Nová Paka
IČ / DIČ: 47474335/CZ47474335
Plátce DPH / nárok na odpočet: zadavatel je plátcem DPH a na činnosti související s předmětem veřejné zakázky má nárok na 50% odpočet DPH (na základě koeficientu pro odpočet DPH)
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Miroslav Forman, předseda spolku
tel. +420 736 683 823
Kontaktní osoba zadavatele: Bohumil Šmika, tel. +420 493 721 973, +420 777 857 721
www stránky zadavatele: <http://www.hokejnp.cz>
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_23.html

Identifikace zástupce zadavatele:

Název: ***Centrum evropského projektování, a. s.***
Sídlo: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
IČ: 27529576
DIČ: CZ27529576
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2674
Oprávněná osoba: Ing. Iva Krunčíková, prokuristka
Kontaktní osoba: Ing. Andrej Kašický
tel.: +420 733 389 497
e-mail: kasicky@cep-rra.cz

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel obdržel dne 21.7.2014 následující dotaz od potenciálního uchazeče (dále jen „uchazeč“, červeně je zvýrazněno znění dotazu uchazeče, odpověď zadavatele je uvedena černým textem).



Název dotačního projektu a veřejné zakázky: Modernizace technologie chlazení zimního stadionu Nová Paka
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/13.20118

Vážený pane Kašický,

V souvislosti s vypsáním výběrovým řízením „Modernizace technologie chlazení zimního stadionu Nová Paka“ bychom rádi nabídli konečnému zákazníkovi také variantní řešení, které by obsahovalo nový pístový kompresor místo automatizace současného kompresoru NF811. Cena automatizace se pohybuje řádově okolo 360 000 Kč bez DPH. Cena nového pístového kompresoru je cca 940 000 Kč bez DPH. Myslíme, že tato varianta by stála ze strany zákazníka za zvážení, už jen kvůli dalším možným investicím do starého kompresoru v budoucích letech.

Tímto Vás žádáme o vyjádření, zda-li je možné nabízet toto variantní řešení.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče ze dne 21.7.2014: V souladu s bodem 24 (první odrážka) zadávací dokumentace ze dne 6.6.2014 zadavatel sděluje, že zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Tato dodatečná informace č. 3 bude:

- zaslána uchazečům, kteří si požádali o zadávací dokumentaci,
- zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_23.html.

V Hradci Králové dne 24.7.2014

Ing. Andrej Kašický, kontaktní osoba zástupce zadavatele