



splašková kanalizace

kanalizační výtlak

přípojka NN (SR402-R7 - RE1) - kabel CYKY-J 4x10 - cca 1m v zemi, celkem 5m

kabel NN (RE1-01RM1) - kabel CYKY-J 4x10 - cca 4m v zemi, celkem 9m

uzemnění - pásek FeZn 30x4 - max 50m

SR402-R7 vyměněná pojistková skřín v plast.pilíři (3x 40AgG) - NAPOJ. BOD řeší ČEZ Distribuce

RE1 elektroměrový rozvaděč v typovém plastovém pilíři ER112/NKP7P (20B/3)

01RM1 rozvaděč ČS1 - dodávka dPS 02.2 - Elektro část ČS1

RE1 bude umístěn v typovém plastovém pilíři vedle napojovacího bodu

01RM1 bude umístěn v plastovém pilíři v blízkosti ČS1

stávající vodovod

stávající kabelové vedení CETIN

stávající vrchní vedení NN

stávající kabelové vedení NN

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

OCHRANA PŘED DOTYKEM

VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3)

CHARAKTER PROSTORU

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE

DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ SITUACE, POZOR NA NEZAKRESLENÉ PODZEMNÍ INŽ.SÍTĚ

- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C

- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- ŽIVÝCH ČÁSTÍ : KRYTÍM A IZOLACÍ

- AB8, AD3, AF2, AN2, AQ3, AS2

- ABNORMÁLNÍ

- NORMÁLNÍ

VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM (1:20):

VOLNÝ TERÉN

folie PVC - červená

NN

chránička

350

700

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

skladba zpevněné plochy

folie PVC - červená

NN

chránička

500

1000

LEGENDA

skladba zpevněné plochy

výkopový materiál

kabel NN (CYKY-J 4x10)

zemní pásek (FeZn 30x4)

výstražná folie PVC - červená

Elektro přípojka k ČS1

stávající kabelové vedení NN

SR402-R7 (3x40AgG)

výměna pojistkové skřín v pilíři

napojovací bod zajistí ČEZ Distribuce

CYKY-J 4x10 - 5m (1m v zemi)

5ohm

RE1 (20B/3)

CYKY-J 4x10 - 9m (4m v zemi)

01RM1

RE1 bude umístěn v typovém plastovém pilíři,

vedle napojovacího bodu

01RM1 bude umístěn v plast. pilíři v blízkosti ČS1

AKCE	KANALIZACE A ČOV ZLIV Projektová dokumentace pro společné povolení stavby a pro provedení stavby D-2 Technické a technologické zařízení	STUPEŇ / DATUM	DSP+DPS / 10.2023
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	D-2.3 Elektro přípojka k ČOV, ČS1 ČS1 - Situace, Schéma, Vzorové řezy výkopem	MĚŘÍTKO	1 : 500, 1 : 20
			D-2.3.03