



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PROIS, a.s.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. /ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/008363

VYŘIZUJE/LINKA
Anna Kramářová, DiS. / 662
Ing. Ondřej Černohouz / 493 533 968

HRADEC KRÁLOVÉ
6.3.2024

Stavba kanalizace a ČOV Zliv

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby, kterou zpracoval Ing. Roman Klouček (říjen 2023). Projektová dokumentace řeší výstavbu gravitační splaškové kanalizace pro odvedení splaškových vod z nemovitostí a mechanicko - biologické čistírny odpadních vod (ČOV) s cílovou kapacitou 100 EO pro obec Zliv.

Dle projektové dokumentace mají být odpadní vody z nemovitostí svedeny do stok B1, B a A. Odpadní vody ze stoky B1 jsou svedeny do stoky B a odsud přes čerpací stanici výtlačkem do stoky A, která má být zakončena na centrální ČOV.

Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na \varnothing 0,14 l/s; 12 m³/den max. 0,21 l/s; 18 m³/den. Jakost vyčištěných odpadních vod se předpokládá takto:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l
BSK ₅	30	50
CHSK _{Cr}	110	170
NL	40	60

Vyčištěné odpadní vody mají být vypouštěny prostřednictvím nové výusti na levém břehu vodního toku Libáňský potok (IDVT 10100423, ČHP 1-04-05-0230-0-00), cca v ř. km 6,920. Tento vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Výustní objekt je tvořen sešikmeným potrubím dle stávajícího svahu VT. Potrubí bude obloženo lomovým kamenem fr. 63/125, kámen bude uložen do zavadlého betonu C16/20. Plocha dláždění je 1 m².

Investor: Město Libáň

Lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL_1500 – Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina na souřadnicích (S-JTSK) X: -722841, Y: -1055162.

K výše uvedenému Vám sdělujeme:

- Se zaústěním přečištěných odpadních vod do vodního toku Libáňský potok (IDVT 10100423, ČHP 1-04-05-0230-0-00), cca v ř. km 6,920, nesouhlasíme neboť v současné době probíhají v k.ú. Zliv u Libáně Komplexní pozemkové úpravy.

Dne 2. 11. 2023 jsme se pod č.j. PLa/2023/044334 vyjadřovali k Plánu společných zařízení (PSZ). V PSZ je navržena revitalizace vodního toku Libáňský potok, jejíž trasa je převzata ze „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Mrliny“ (ŠINDLAR s.r.o., 11/2018). Investorem této akce je Povodí Labe, státní podnik.

Nově navržené koryto se od současného odpojí v ř. km 7,139, tzn. 219 m nad plánovaným výustním objektem z centrální ČOV. Původní koryto vodního toku Libáňský potok bude dle návrhu „Studie“ zasypáno. Termín realizace revitalizace Libáňského potoka v současné době není znám.

- Doporučujeme přepracování projektové dokumentace s novým místem vypouštění do vodního toku. Poté požadujeme novou projektovou dokumentaci zaslat k vyjádření.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí:

PL – Z1 Ing. Ondřej Černohouz