

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41- ed.2 (srpen 2007)
a) živých částí - izolací, kryty a přepážkami čl. 411, příloha "A"
b) neživých částí - ochranné uzemnění čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování čl. 411.3.1.2
automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2
doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA čl. 411.3.3
V prostopru umývadel a dřezů je umývací prostor dle ČSN 332130 ed.3


Poznámka:
stávající elektroinstalaci odborně demontovat
tak, aby nebyla porešuna ostatní el. instalace
v prostorách, které se nerekonstruují

Poznámka:
rozvody po celé délce jsou vedeny skrytě pod omítkou
rozvody ke svítidlům a ventilátorům jsou vedeny volně
nad podhledem

Legenda místností - osvětlenost

Č.M.	Název místnosti	Typ místnosti	Požadovaná osvětlenost	Oslnění UGRL	Rovno- měrnost	Podání barev -Ra
	WC muži	5.2.4	200lx	25	0,4	80
	WC ženy	5.2.4	200lx	25	0,4	80

čidlo topení JYTY 2x1
světlo CYKY-J 3x1,5 (čidla CYKY-J 5x1,5)
topení T2 CYKY-J 3x2,5
zásuvky Z2 CYKY-J 3x2,5



LEGENDA

- LED panel svítidlo SMD2835 40W 4000K 30000hod. IP20 595x595x9mm
- ☆

stropní automatický snímač pohybu 1-1000Lx
úhel 360st. IP40
- ⊙

potrubní ventilátor s doběhem 26W - dodávka ZTI
- 1,25kW •

vývod ukončen krabicí + přímotopný konvertor
1,25kW IP24 (izolací) výška - 0,4m nad podlahou
- ┌

zásuvka 230V 16A IP20 s clonkami
- S1/5

světelný obvod číslo 1
pořadové číslo svítidla 5
- svorkovací krabice
- — — — —

světelné vedení CYKY-J 3x1,5
- - - - -

vedení k sensorům CYKY-J 5x1,5
- — — — —

zásuvkové vedení a vedení pro osoušeče CYKY-J 3x2,5
- — — — —

společné vedení (ve svazku)
- pikt

fotoluminescenční tabulka ukazatel směru úniku

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM VE SMYSLU ZÁKONA Č. 121/2000Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON),
PODLE KTERÉHO JAKÉKOLIV KOPÍROVÁNÍ, ČI DISTRIBUCE DÍLA TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU
AUTORA JE NEZÁKONNÉ A TRESTNÉ.

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	<div><div>R-PROJEKT s.r.o Dr. M. Tyrše 109, 504 01 Nový Bydžov CZ IČ: 275 54 350 DIČ: CZ 275 54 350</div></div>	
Ing. Miloš Rouha	Karel Fišera	Karel Fišera			
INVESTOR				EXPEDICE	1365/05/18
Obec Kosičky, Kosičky 1 503 65 Kosičky, IČ: 00268941				FORMÁT	2x A4
MÍSTO AKCE				STUPEŇ	DPS
OÚ Kosičky, č. p. 1, 503 65 Kosičky st. p. č. 1, k. ú. Kosičky				DATUM	02/2018
AKCE				MĚŘITKO	1 : 50
OÚ KOSIČKY - rekonstrukce sociálního zařízení				ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
OBSAH				EL-02	
D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika EL. ROZVODY 2. NP					