










Legenda:

-  Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvouradnou injekcí injektážními krémy
-  Směr provádění tlakové injekce
-  Dodatečná vertikální izolace zdiva technologií jednořadových injekcí injektážními krémy pro zamezení přenosu vlhkosti; výška provedení 1,0m
-  Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém mírné (drátové) elektroosmózy; provedení v úrovni nad soklovou částí v zóně zavlhčení, výška bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace
-  Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém mírné (drátové) elektroosmózy; provedení na dně výkopu
-  Vodiivé propojení kladné elektrody - systém mírné (drátové) elektroosmózy
-  Řídicí jednotka mírné (drátové) elektroosmózy
-  Vápnenné omítky připravované na stavbě s danou recepturou, případně vápnenné trasové omítky; rozsah provedení bude určen po přistavení lešení
-  Provedení odkopu po obvodu objektu, šířka 50 cm, hloubka cca 80 cm; rubová izolace jílovou zemlinou s postupným hutněním po vrstvách, plošný geodřen v šířce 1,5m od paty obvodové stěny
-  Provedení kanalizačního potrubí DN 110 s napojením na stávající dešťovou kanalizaci
-  Líniové odvodnění zpevněných ploch
-  Rozebrání a obnova zpevněných ploch z kamenné mozaiky

Pozn.: Umístění řídicí jednotky bude upřesněno při vlastní realizaci, řídicí jednotka bude umístěna v elektrickářské krabici pro zamezení manipulace třetí osobou. K řídicí jednotce bude přivedena elektrická energie 230V/50Hz s vlastním jističem 6A

Hl. inženýr projektu		Zodp. projektant	Kreslil
Ing. Josef Kolář		Ing. Josef Kolář	David Klimeš
Zadavatel: ŘK farnost Chlumec nad Cidlinou		Místo: Chlumec nad Cidlinou	
Okres: Hl. Králové		Formát: A3	
Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA - KOSTEL sv. VORŠILY		Datum: 10/2017	
Obsah: PŮDORYS 1.NP - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ		Stupeň: návrh	
		Měřítko: 1:150	
		Z.č.: 17977	
		Výkr.č.: 1	

