

SEZNAM DOKLADŮ:

1. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol.CETIN ze dne 27.10.2015
2. Odborné vyjádření Muzea Východních Čech ze dne 19.4.2016
3. Závazné stanovisko Drážního úřadu Praha ze dne 20.4.2016
4. Vyjádření odboru hlavního architekta magistrátu města Hradec Králové ze dne 25.4.2016
5. Stanovisko Národního Institutu Pro Integraci ze dne 25.4.2016
6. Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací spol. CETIN ze dne 16.6.2016
7. Vyjádření odboru životního prostředí magistrátu města Hradec Králové ze dne 20.6.2016
8. Vyjádření Královéhradecké provozní z 24.6.2016
9. Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o.ze dne 28.6.2016
10. Souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 11.7.2016
11. Závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje ze dne 13.7.2016
12. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.(včetně souhlasu s umístěním stavby) ze dne 9.8.2016
13. Závazné stanovisko odboru památkové péče při magistrátu města HK ze dne 29.8.2016
14. Souhlas obce Holohlavy se zřízením sjezdů z 5.9.2016
15. Vyjádření Policie ČR ze dne 5.6.2017
16. Souhlas podle §15 zákona č.183/2006Sb. ze dne 19.6.2017

SEZNAM REVIZÍ

No. datum popis

A 10.5.2017 vydání k žádosti o stavební povolení

vypracovali: Jaroslav Kalousek

zodpovědný projektant: Ing. Petr Vlasák (ČKAIT 0601333)

atelier ZALUBEM atelier@zalubem.cz

www.zalubem.cz +420 774 840038

stavebník: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice

akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DSP

profesní část: doprava

stavební objekt - číslo výkresu

měřítko:

výkres:

DOKLADY

F

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

Důvod vydání *Vyjádření*: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 27. 10. 2017.

Žadatel	ZALUBEM s.r.o.	
Stavebník	Obec Holohlavy	
Název akce	Sportovní park U svatých	
Zájmové území	Okres	Hradec Králové
	Obec	Holohlavy
	Kat. území / č. parcely	Holohlavy

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje s *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*. vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 722202/15

Číslo žádosti: 0115 477 112

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 27. 10. 2015.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96



MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

ZALUBEM s.r.o.
Michal Černý
nám. Osvoboditelů 820
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS / ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

HRADEC KRÁLOVÉ

1201600566

Klapková

19.4.2016

VĚC: ODBORNÉ VYJÁDRĚNÍ ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ MVČ V HRADCI KRÁLOVÉ

podle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to na základě žádosti fy. ZALUBEM s.r.o., nám. Osvoboditelů 820, Hradec Králové ze dne 15.4.2016 o vyjádření ke stavbě „Sportovní park U Svatých na p.č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1" v k.ú. Holohlavy.

Investor stavby: Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Holohlavy

Na základě Vámi předloženého situačního plánu nemá archeologické oddělení žádné námítky proti plánované stavbě, za předpokladu, že se investor zaváže splnit následné podmínky:

1. stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: oznameni@arup.cas.cz)
2. stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení, nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden (viz příložený seznam). V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
3. zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).
4. stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdíva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
5. stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.

Výše uvedená stavební aktivita je plánována na území s archeologickými nálezy (z k.ú. Holohlavy a přilehlých katastrů pocházejí četné archeologické nálezy z období pravěku, středověku a novověku) a je tedy pravděpodobné, že při realizaci tohoto stavebního záměru může dojít k narušení archeologických situací, např. negativů základů pravěkých, případně středověkých staveb – kůlových domů, zemnic, zásobních jam, pecí, studní, reliktů ohrazení, kostrových či zárových hrobů atd., včetně movitých nálezů (keramika, železné nástroje, předměty z barevných kovů, kamene, propálené omazávky dřevěných konstrukcí, mazanice, apod.).

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz

Mgr. Radek Bláha
AO MVČ v Hradci Králové

Rad!

Soupis institucí oprávněných k provedení záchranného výzkumu na Vámi plánované stavbě:

- Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha
- Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 01 Jaroměř-Josefov

Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

tel./fax: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz

IČO 00088382, DIČ: CZ00088382

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové, č. účtu 78-7777510247/0100

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758

ZALOŽENO 1880

75



CRDUX009XDX1

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce stavební, územní odbor Praha

ZALUBEM s.r.o.
náměstí Osvoboditelů 820/1
500 03 Hradec Králové 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 18. dubna 2016

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP0859/16-2/So
DU-CR-24353/16/So

VYŘIZUJE / TELEFON
Škopec Miroslav Ing. /
+420 602 149 921

V PRAZE DNE
20. dubna 2016

Závazné stanovisko

Dražní úřad, jako dražní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

vydává

podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Dražního úřadu dne 18. dubna 2016 žadatelem Obec Holohlavý, Školní 35, 503 03 Holohlavý, IČ: 006 53 446, zastoupeným na základě plné moci společností ZALUBEM s.r.o., náměstí Osvoboditelů 820/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 02314894.

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y**Holohlavý****"Sportovní park U Svatých"**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Hradec Králové – Jaroměř v žkm cca 33,990 – 34,100 v minimální vzdálenosti cca 15 m od osy koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1 a dalších v k.ú. Holohlavý.

Souhlas vydává Dražní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Dražním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Dražním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny dražní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s dražními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Tento souhlas:

- Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je SŽDC, s.o..

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Příloha: 1x odsouhlasená dokumentace

HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 406, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: MMHK/070677/2016/HA/Pe

VYŘIZUJE: Věra Petráková
oprávněná úřední osoba

TELEFON: 495 707 625

EMAIL: vera.petrakova@mmhk.cz

ZALUBEM s.r.o.

Nám. Osvoboditelů 820

500 03 Hradec Králové

DATUM: 25.4.2016

Vyjádření úřadu územního plánování k záměru – „Sportovní park U Svatých“ Holohlavy

Dne 15.4.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „**Sportovní park U Svatých**“ v obci Holohlavy z hlediska územního plánování. Záměr se nachází na pozemcích p.č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1 vše katastrální území (dále jen: k.ú.) Holohlavy. Jedná se o výstavbu nového veřejného sportoviště s multifunkčním hřištěm, dráhou pro koloběžky a dětským hřištěm zasazeným do přírodně krajinářského parku. Park je doplněn o objekt se zázemím, ve kterém je bezbariérový záchod a úklidová komora. Součástí záměru je úprava „úvozové“ cesty na východní straně a místa pro kontejnery.

Magistrát města Hradec Králové (dále jen: Mm HK) jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon), úřadem územního plánování vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 stavebního zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činnosti úřadu územního plánování je na základě organizačního řádu Mm HK pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je odbor hlavního architekta Mm HK jako příslušný úřad územního plánování mimo jiné také dotčeným orgánem v územním řízení podle stavebního zákona.

Ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád vydává Odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové k výše uvedené žádosti následující vyjádření:

Obec Holohlavy má pro své území platný Územní plán Holohlavy, který vydalo Zastupitelstvo obce Holohlavy formou opatření obecné povahy na svém zasedání dne 5.září 2011 s datem nabytí účinnosti 20.září 2011.

Dle této územně plánovací dokumentace jsou pozemky p.č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, vše k.ú. Holohlavy v zastavitelné ploše a jsou vymezené jako **Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení**, které jsou určeny pro umístování staveb pro sport a aktivní rekreaci. Je zde stanoveno:

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení, určené pro sport a aktivní rekreační využití

Přípustné:

- sportovní zařízení sezónní - nekrytá
- krytá zařízení, umožňující celoroční provoz
- sociální zařízení, šatny, klubovny sloužící této funkční ploše



- stavby pro přechodně ubytování sportovců
- stavby související dopravní infrastruktury
- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb
- stavby pro bydlení
- stavby pro rekreační bydlení

Podmínky prostorového uspořádání:

- regulativ maximálního podílu zpevněných ploch - 40%
- regulativ minimálního podílu zeleně - 30% (zeleně na nezpevněných plochách)
- výšková hladina zástavby - 1 nadzemní podlaží, max. 8 m nad upravený terén

Pozemek p.č.94/3 v k.ú. Holohlavy je vymezen jako **Plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační** - jedná se i o plochy zeleně plnící doprovodnou funkci plochám obytným, dopravním plochám, funkci izolační zeleně areálů technické vybavenosti, výroby, dopravních tras. Zeleň je v tomto případě prvkem mírnícím negativní vlivy od provozu na výše uvedených plochách.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- ozelenění silničních komunikací, místních komunikací a železniční dráhy, areálů výroby

Přípustné:

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.)

Nepřípustné:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
- skládky odpadu

Pozemky p.č.496/3, 496/14, 496/15, 495/1, 239/44, 498/1, 496/13, 239/41 v k.ú. Holohlavy jsou vymezeny jako **Plochy dopravní infrastruktury - silniční** /dálnice, silnice 1. a 3. třídy, místní a účelové komunikace, parkoviště, cyklotrasy/.

Pozemek p.č.239/44 v k.ú. Holohlavy je vymezen jako **Plochy vodní a vodohospodářské**.

Pozemek p.č. 239/40 v k.ú. Holohlavy je vymezen jako **Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské, vodohospodářské**, které jsou situované vně zastavěného území. Jsou to plochy, které jsou vedené převážně jako zemědělské, při intenzivním zemědělském obhospodařování je zde hrozba eroze a nestability. Jedná se o svažité pozemky a plochy v okolí vodních ploch a vodotečí. Na těchto plochách není přípustné umístění plochy pro kontejnery, je v současné době řešeno Změnou č.1 ÚP Holohlavy, která je ve fázi zpracování návrhu projektantem.

Dále je zde stanovena podmínka: Při realizaci navrhované lokality je třeba respektovat připravovaný projekt optimalizace - zdoukolejnění železniční trati Hradec Králové - Jaroměř.

Ing. arch. Petr Brůna
vedoucí odboru

z pověření Ing. Martina Rambouskové
vedoucí oddělení územního plánování
oprávněná úřední osoba

Upozornění: Toto vyjádření je informací z hlediska stanovení podmínek pro využití ploch v platném Územním plánu Holohlavy a pozbývá platnosti, dostane-li se do rozporu s právním předpisem, který nabyt účinnosti po vydání tohoto vyjádření, nebo dojde-li ke změně skutečností, které byly předpokladem jeho platnosti. Toto vyjádření nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, z čehož mimo jiné vyplývá, že se proti němu nelze odvolat. Tímto vyjádřením není dotčen další postup dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

ZALUBEM s.r.o.

Michal Černý

nám. Osvoboditelů 820

500 03 Hradec Králové

Vaše žádost ze dne: 20.4.2016	Naše značka: 117160006 Rej/006/2016	Vyřizuje: Ing. arch. Jana Rejsková	Hradec Králové dne: 25.4.2016
----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

VĚC: „SPORTOVNÍ PARK U SVATÝCH“

Holohlavy, k.ú. Holohlavy (641294)

Stanovisko k projektové dokumentaci DUR + DSP

Na Vaši žádost jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb. zákona č.350/2012 Sb. a některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Holohlavy, Holohlavy
Investor: Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smířice
Zastoupené: Miloš Malinský, starosta
Projektant: atelier Zalubem, Michal Černý (ČKA 03 745)
Č. zakázky:

Datum: Duben 2016

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba nového veřejného sportoviště s multifunkčním hřištěm, dráhou pro koloběžky a dětským hřištěm, zasazeným do přírodní krajinného parku.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle:

- | | |
|---------------------|---|
| §2 odst. 1 písm. a) | - pozemních komunikací a veřejného prostranství |
| §4 odst. 1, 2 | - požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství |

Z hlediska Vyhlášky č.398/2009 Sb. je v tomto případě posuzováno:

Hlavní bezbariérová trasa vede podél ulice Na Lávkách. Doporučujeme doplnění hmatových prvků na stávajícím chodníku ulice Na Lávkách.

Sportovní park U Svatých není na hlavní komunikační trase, proto budou hmatové prvky provedeny pouze u míst pro přecházení a u přechodu pro chodce. Rozdíl mezi cyklostezkou SO- 03a a chodníkem SO- 03b, c, d bude pouze v kontrastním materiálovém provedení, není nutný varovný pás.

1. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. (Příloha č. 2 – 1.0.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon v poměru 1:50. (Příloha č. 2 – 1.1.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. (Příloha č. 2 – 1.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
2. **Snížený obrubník** s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným pásem v šíři 400 mm. (Příloha č. 2 – 1.2.4 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) **Výškový rozdíl nesmí být vyšší než 20 mm.**


Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s.

3. Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od podlahy plochy a musí mít. Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7
4. Přechod pro chodce - hmatové prvky viz. odst. 2.2.1. Příl. č. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.
5. Místa pro přecházení - hmatové prvky viz. odst. 2.2.3. Příl. č. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Signální pás je od vozovného pásu posazen o 300-500 mm. Doplnit vodící pás přechodu SO- §4.3. Místa pro přecházení je v celouku. Doplnit vodcovné značení V7 b dle přílohy č. 8 vyhl. č. 398/2009 Sb.
6. Na všech vyznačených zastávkách a parkovacích plochách musí být vyhrazené parkovací stání v šíři 3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Od stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na chodník. Vyznačené stání musí být označeno mezinárodním symbolem přístupnosti. (§4 odst.(2), bod 1.1.4. Příl.č.2) *Je splněno.*
7. Vyhrazené stání smí mít **podélný sklon max. 2% a příčný sklon max. 2,5%.** (bod 1.1.5. Příloha č. 2). Povrch vyhrazeného stání musí být rovný pevný a upravený proti skluzu, mezery a spáry nesmí být větší než 15 mm. (body 1.1.2. -1.1.3. příl.č.1)
8. Objekt SO – 06 byl řešen v předchozím vyjádření 117160003

Závěr

Předložena projektová dokumentace v rámci posouzení vyhovuje bezbariérovému přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební detaily v dokumentaci pro realizaci stavby budou splňovat požadavky dle Vyhlášky č.398/2009 Sb., uvedené v posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou zapracovány do dokumentace a realizace všech připomínek bude provedena při závěrečné kontrole průběhu stavby.



Ing. arch. Jana Rejsková
Odborný konzultant 117

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBORNÝ KONZULTANT -117-

Příloha: Projektová dokumentace byla předána v tištěné formě a zaslána elektronicky dne 21.4. 2016.

Jaroslav Kalousek

Váš dopis:
09.06.2016

Naše č.j.:
POS 677/16

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
16.6.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Sportovní park U svatých v k. ú. Holohlavy

Vážený,

Na základě vydaného platného vyj. o exist. SEK č. j. 722202/15, předložené situace stavby, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 Provozní SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 3 Při uložení IS do souběhu s provozní trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
- 4 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu provozní SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- 5 Do ochranného pásma provozní SEK se nesmí bez souhlasu jejího vlastníka, umísťovat stavba pevně spojená se zemí a sázet trvalá zeleň, Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., § 102, odst. 3, b), c).
- 6 V rámci této stavby po ověření prostorového uspořádání SEK příčnými sondami, za použití vhodného nářadí je možno do ochranného pásma provozní SEK umístit stavbu pevně spojenou se zemí v minimální vzdálenosti od krajního vedení 50 cm.
- 7 Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté provozní SEK.
- 8 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s její realizací.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
IČO: 04084063
260

Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Jiří Bůta 602 485 857, jiri.but@cetin.cz www.cetin.cz



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.4.2016

NAŠE ZN.: SZ MMHK/070676/2016/ŽP/Kov

MMHK/073987/2016

VYŘIZUJE: Veronika Kovalíčková

TEL.: 495 707 668

E-MAIL: veronika.kovalickova@mmhk.cz

DATUM: 20. 4. 2016

STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí, obdržel žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí ze dne 15. 4. 2016 od žadatele, kterým je:

ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů 820/1, 500 03 Hradec Králové 3,

ve věci:

Holohlavy - Sportovní park U Svatých - vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.

Na parc. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 459/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1 v katastrálním území Holohlavy.

Popis

Byla předložena projektová dokumentace od Michala Černého, z dubna 2016. Dokumentace řeší umístění a výstavbu Sportovního parku U Svatých. Investor je obec Holohlavy.

Vodní hospodářství (Nech)

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, nemáme k předloženému záměru námitek. Objekt bude napojen na vodovodní a kanalizační řad, což bude projednáno s provozovatelem, Královéhradeckou provozní, a.s. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na pozemku investora. Vsakovací zařízení je třeba umístit alespoň 1 m nad hladinu podzemní vody, dle ČSN 759010; 6.1.7. Velikost vsakovacích zařízení a způsob likvidace srážkových vod bude v souladu s TNV 759011 a ČSN 759010 a ohledem na hladinu podzemní vody a umístění stávajících i nových staveb.

Ochrana přírody a krajiny (Han)

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Ochrana ZPF (Čer)

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podáním samostatné žádosti (§9 odst. 6 zákona) na předepsaném formuláři požádat o vydání souhlasu s vynětím veškerých zpevněných ploch.

Ochrana PUPFL (Kov)

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, nemáme k záměru připomínky.

Odpadové hospodářství (Dra)


Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech máme k záměru tyto připomínky:

- Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti (terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Doklady o využití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.

Ochrana ovzduší (Par)

Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou dokumentaci z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a k uvedenému záměru nemá námitek.

otisk razítka


Ing. Iva Šedivá
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:
Projektová dokumentace

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. ZALUBEM s.r.o., náměstí Osvoboditelů č. p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3

Vypraveno dne:



ZALUBEM s. r. o.

Michal Černý

Nám. Osvoboditelů 820

500 03 Hradec Králové 3

Naše značka: 727/TD-16

Vyřizuje linka: Vejvodová - 495 715 289

Dne: 24.6.2016

Věc: Sportovní park U Svatých na p. p. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1 v k. ú. Holohlavy – vyjádření pro sloučené územní rozhodnutí a pro stavební povolení

Investorem je Obec Holohlavy.

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Ve Vašem uvedeném zájmovém prostoru, tj. na p. p. č. 83/15, 239/40, 239/41, 239/44 a 496/13 v k. ú. Holohlavy, se nenachází vodovodní ani kanalizační řad v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a.s..

Na p. p. č. 83/13, 94/1, 94/2, 94/4, 94/7, 496/3 v k. ú. Holohlavy se nachází stávající kanalizační řad DN 400 KA, na p. p. č. 83/14, 94/6 v k. ú. Holohlavy vodovodní řad DN 150 PVC, na p. p. č. 94/3, 496/3, 495/1, 496/14 se nachází stávající vodovodní řad DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Na p. p. č. 94/5, 94/6, se nachází kanalizační řad DN 800 B a na p. p. č. 496/3 a 496/15 v k. ú. Holohlavy kanalizační řad DN 400 B pro veřejnou potřebu v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a.s., na p. p. č. 239/45 a 495/1 se nachází vodovodní řad DN 100 PVC a na p. p. č. 498/1 se nachází vodovodní řad DN 150 LT, DN 150 PVC a kanalizační řady DN 800 PVC a DN 500 KA v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. (viz. příložená situace). Je nutné jejich stávající polohu respektovat. Upozorňujeme, že se také ve Vašem zájmovém území mohou nacházet stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv přípojek nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Vodovod má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m od líce potrubí. Toto ochranné pásmo by mělo zůstat beze staveb (nesmí se zde umisťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu. Zákes vodovodu a kanalizace včetně vodovodních a kanalizačních přípojek v našem provozu v zájmovém prostoru stavby a její blízkosti v M 1:500 přikládáme.



Vodovodní přípojka pro Sportovní park v k. ú. Holohlavy je navržena z LDPE 32x4,4 mm a bude napojena na veřejný vodovodní řad DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a.s.. Vodoměrná sestava se osadí do definitivní vodoměrné šachty umístěné na p. p. č. 94/7 v k. ú. Holohlavy. Pokud by se po definitivní vodoměrné šachtě přejíždělo, je nutné osadit poklop dle předepsané nosnosti.

Kapacitu a dimenzi vodovodní přípojky posuzuje projektant.

Definitivní vodoměrná šachta musí být stále přístupná a musí odpovídat ČSN 75 54 11. Rozměry vodoměrné šachty nutno řešit v předstihu se střediskem rozvodu vodovodních sítí (ing. Brejcha, číslo telefonu 495 715 241, pan Klimeš 602 789 209, pan Rücker 604 905 733).

K trase vodovodní přípojky požadujeme k potrubí přiložit identifikační vodič, a to i na vodovodním potrubí za vodoměrnou šachtou do přístřešku se zázemím.

Vodovodní přípojku včetně napojení na vodovod a osazení vodoměrné sestavy včetně fakturačního vodoměru v definitivní vodoměrné šachtě provede na objednávku a materiálově zajistí (vše na náklady investora) Královéhradecká provozní, a. s., středisko rozvodu vodovodních sítí – vedoucí ing. Brejcha, číslo telefonu 495 715 241 nebo pan Klimeš 602 789 209. Zemní práce a definitivní vodoměrnou šachtu si zajistí investor na své náklady. Při stavbě vodovodní přípojky je nutno dodržet ČSN 73 60 05.

Vodovodní přípojka a rozvody z ní napojené na veřejný vodovodní řad v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být propojeny s potrubím z jiného zdroje vody, např. studny, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému. Je nutné, aby pro použití vody z vodovodního řadu a pro případné použití vody ze studny byly vybudovány dva zcela samostatné, zdvojené a nepropojené rozvody!

Pro potřebu realizace vodovodní přípojky je nutné dodat do žádosti o zřízení přípojky požadované množství vody určující kapacitu vodoměru v „m³/hod“, což je maximální hodinový průtok (určuje projektant).

Před zahájením stavby vodovodní přípojky je nutno nás objednávkou požádat o vytýčení vodovodního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a.s.. Je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.

Objekt zázemí bude napojen novou splaškovou kanalizační přípojkou DN 150 PVC. Kapacitu a dimenzi splaškové kanalizační přípojky posuzuje projektant.

Doporučujeme osadit na větví splaškové kanalizace klapku proti vzduté vodě.

Požadujeme osadit, v součinnosti s pracovníky střediska kanalizace, na plánované trase splaškové kanalizační přípojky, revizní šachtu (toto hradí majitel kanalizační přípojky) cca 1 m od napojení na kanalizační řad. Je nutné přizvat pracovníky střediska kanalizace ke shlednutí kanalizační přípojky včetně revizní šachty a dopojení novostavby zázemí domovními kanalizačními rozvody od revizní šachty (p. Exner- číslo telefonu 602 152 724, Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766) před záhozem. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno dodržet ČSN 73 60 05.

Dešťové vody budou svedeny do zasakovací deprese dle předložené koordinační situace. Tato zasakovací deprese je plánována v přirozeně se nacházejícím co nejnižším místě pozemku. Bude mírně prohloubena a osázena vodomilnými rostlinami. Pro likvidaci dešťových vod ze střechy objektu zázemí bude za objektem zasakovací deprese, pod kterou bude jáma vyplněná štěrkem. Tzn., že tyto nebudou napojeny do splaškové kanalizační přípojky a následně do veřejného kanalizačního řádu v našem provozování. K tomuto nemáme námitek.

Objekt multifunkční hřiště – nemáme námitek.

Objekt dětského hřiště – nemáme námitek.

Objekt dráha pro koloběžky - v místě stavby se nachází kanalizační řad DN 800 B v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. – dvě revizní šachty. Pokud bude upravován terén v místě stávajících kanalizačních šachet, je nutné poklopy šachet je nutno osadit do nové nivelety a podbetonovat (v součinnosti s pracovníky Královéhradecké provozní, a. s.).

Přístřešek se zázemím – nemáme námitek.

Objekt park s přírodními prvky – nemáme námitek.

Objekt Cesta U Svatých – v místě stavby se nachází stávající vodovodní řad DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Je nutné respektovat jeho stávající polohu. Upozorňujeme, že musí být zachována nezámrazná hloubka uložení stávajícího vodovodu, tj. musí být zaručeno minimální krytí 1,2 m. Pokud dojde při případných terénních úpravách ke změně nivelety, je toto nutno s námi projednat (středisko rozvodu vodovodních sítí ing. Brejcha číslo telefonu: 495 715 241 nebo pan Klimeš číslo telefonu: 602 789 209).

Objekt plocha pro kontejnery – nemáme námitek.

Objekt parkoviště ZTP – nemáme námitek.

Objekt parkoviště - v místě stavby se nachází stávající vodovodní řad DN 150 PVC v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Je nutné respektovat jeho stávající polohu. Upozorňujeme, že musí být zachována nezámrazná hloubka uložení stávajícího vodovodu, tj. musí být zaručeno minimální krytí 1,2 m. Pokud dojde při případných terénních úpravách ke změně nivelety, je toto nutno s námi projednat (středisko rozvodu vodovodních sítí ing. Brejcha číslo telefonu: 495 715 241 nebo pan Klimeš číslo telefonu: 602 789 209).

Objekt oplocení – jedná se o „živý plot“. Oproti předložené koordinační situaci, kde je uvedeno, že se jedná o vinnou révu, došlo k dohodě s projektantem a s vlastníkem vodovodního řádu, firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., že tento „živý plot“ bude z popínavých rostlin – plamenec (klemátis) a zimolez, které nejsou brány jako trvalý porost. Tyto budou na podpůrné konstrukci pro rostliny. Tato podpůrná konstrukce pro rostliny bude bez pevných základů a demontovatelná.

V blízkosti plánovaného oplocení se nachází stávající vodovodní řady DN 150 LT a DN 150 PVC v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Je nutné

respektovat jejich stávající polohu. Podpurná konstrukce bude umístěna mimo ochranné pásmo těchto vodovodních řadů.

Tento „živý plot“ bude zasahovat do ochranného pásma vodovodního řadu v našem provozování v západní části, kde vodovodní řad křížuje interakční prvek biokoridoru v podobě příkopu. Je nutné stávající polohu vodovodního řadu respektovat a stavbu provádět v součinnosti s pracovníky střediska rozvodu vodovodních sítí Královéhradecké provozní, a. s. (vše na náklady investora).

V případě výměny vodovodního řadu v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a v majetku firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. nebo jakéhokoli zásahu na tomto vodovodním řadu, nebude majitel areálu, tj. Obec Holohlavy, požadovat po firmě Královéhradecká provozní, a. s. nebo Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., náklady na demontáž a zpětnou montáž podpurné konstrukce a náklady spojené s obnovením keřů.

Objekt mostek - bude umístěn mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu DN 150 LT v provozování Královéhradecké provozní, a. s..

Objekt květná louka – nemáme námitek.

Objekt louka s ohništěm – nemáme námitek.

Objekt altán – nemáme námitek.

Objekt veřejné osvětlení – navržené veřejné osvětlení – požadujeme umístění sloupů veřejného osvětlení umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Kabel veřejného osvětlení bude křížit vodovodní a kanalizační řad a povede také v souběhu se stávajícím vodovodním a kanalizačním řadem v provozování Královéhradecké provozní, a. s..

- křížení kabelu veřejného osvětlení s vodovodem a kanalizací je nutno provádět kolmo.
- při křížení kabelu veřejného osvětlení s vodovodem a kanalizací je nutno dodržet ČSN 73 60 05.
- v místě křížení s vodovodem a kanalizací požadujeme uložit kabel veřejného osvětlení do chráničky 2,-m dlouhé tj. 1,-m od osy křížení na každou stranu.
- při souběhu s vodovodem a kanalizací je nutno kabelové vedení veřejného osvětlení umístit mimo jejich ochranné pásmo, tj. 1,5m od líce potrubí na každou stranu, u kanalizace 2,5 m. Pokud toto nebude možno dodržet, je třeba se o umístění kabelu veřejného osvětlení dohodnout při vytyčení vodovodu nebo kanalizace. Pokud nebude možno uložit kabel veřejného osvětlení mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, je nutné při souběhu kabelu veřejného osvětlení a vodovodu nebo kanalizace uložit kabel veřejného osvětlení do chráničky.
- před zahájením prací je nutno nás objednávkou požádat o vytyčení vodovodu – objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804
- před zahájením stavby je nutno požádat o vytyčení stávajících kanalizačních řadů v provozování Královéhradecké provozní, a.s.. Je nutno zaslat objednávku na

info@khp.cz a v kopii na vaclav.loskot@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s..
Dále si domluvit termín schůzky s panem Loskotem, číslo telefonu: 724 993 294.

- při vytyčení vodovodu a kanalizace případně upřesníme naše požadavky z hlediska umístění našeho vodovodu a kanalizace a nového kabelového vedení veřejného osvětlení v místě Sportovního parku.
- mezi obvodem patky sloupu a vnějším licem potrubí vodovodu a kanalizace bude minimální vzdálenost 1,5 m do průměru potrubí 500 mm včetně a 2,5 m nad průměr potrubí 500 mm.
- v případě, že při křížení stávajícího vodovodu nebo kanalizace s novým kabelovým vedením veřejného osvětlení dojde ke střetu těchto sítí, budou následné přeložky vodovodu nebo kanalizace provedeny výhradně naší a.s. na náklady investora stavby.
- ukotvení nových sloupů veřejného osvětlení je nutno provést tak, aby jejich stabilita nebyla porušena ani při případné opravě či havárii přilehlého vodovodu a kanalizace.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizace.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- zhotovitel této investiční akce Obce Holohlavy, je povinen před zahájením prací požádat o vytyčení vodovodu a kanalizace a následně vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v našem provozování, které bylo stavbou nového kabelového vedení veřejného osvětlení dotčeno.

Objekt osvětlení hřiště – nemáme námitek.

Objekt kamerový systém – nemáme námitek (umístění kamery na sloupu veřejného osvětlení).

Objekt branka – jsou navrženy tři branky dle předložené koordinační situace. Dvě z branek je nutné umístit mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řádu DN 150 LT v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Jejich umístění bude domluveno a upřesněno s pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. při vytyčení vodovodu a kanalizace v místě Sportovního parku.

U vstupů na dětské hřiště budou umístěny informační tabule s informacemi o jednotlivých atrakcích. Požadujeme tyto informační tabule umístit mimo ochranné pásmo vodovodního řádu DN 150 LT v našem provozování, tj. 1,5 m od líce potrubí.

Objekt propustek pod dráhou – je navržen propustek pod dráhou v ochranném pásmu stávajícího kanalizačního řádu DN 800 B v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Po konzultaci s vedoucím střediska kanalizace s tímto výjimečně souhlasíme. Je nutné stávající polohu kanalizačního řádu respektovat a stavbu propustku provádět v součinnosti s pracovníky střediska kanalizace (vše na náklady investora) - (p. Exner- číslo telefonu 602 152 724, Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766).

Objekt Sv. Jan Nepomucký – nemáme námitek.

Objekt Sv. Panna Marie – nemáme námitek.

Objekt pítka – nemáme námitek. Bude napojeno na rozvod vody až za vodoměrnou šachtou, ve které bude umístěna vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem.

Objekt pojistková skříň VO na sloupu – osazení nového sloupu požadujeme mimo ochranné pásmo stávajícího kanalizačního řadu DN 400 B v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m od líce potrubí. Toto ochranné pásmo by mělo zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu. Mezi obvodem patky sloupu a vnějším lícem potrubí vodovodu a kanalizace byla minimální vzdálenost 1,5 m do průměru potrubí 500 mm včetně a 2,5 m nad průměr potrubí 500 mm.

Objekt pískovcová zeď mezi kontejnery – nemáme námitek.

Objekt vyzdžené zábradlí stávajícího propustku – požadujeme umístit vyzdžené zábradlí mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu DN 150 LT a DN 150 PVC v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m od líce potrubí. Toto ochranné pásmo by mělo zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu. před zahájením prací je nutno nás objednávkou požádat o vytyčení vodovodu – objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s.. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804. Při vytyčení vodovodu upřesníme naše požadavky z hlediska umístění našeho vodovodu a nového vyzdženého zábradlí stávajícího propustku v místě Sportovního parku v k. ú. Holohlavy.

Při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na vodovodu a kanalizaci a v jejich ochranném pásmu, ukládán stavební ani výkopový materiál. Případné poškození zařízení vodovodních řadů nebo kanalizačního řadu bude Královéhradecké provozní, a. s. neprodleně oznámeno. Případné přeložky či opravy zařízení vodovodů a kanalizace provede výhradně Královéhradecká provozní, a. s. na náklady investora.

Pokud dojde při případných terénních úpravách ke změně nivelety nad veřejnými vodovody a kanalizacemi, je toto nutno s námi projednat (středisko rozvodu vodovodních sítí ing. Brejcha číslo telefonu: 495 715 241 nebo pan Klimeš číslo telefonu 602 789 209) a středisko kanalizace (p. Exner- číslo telefonu 602 152 724, Bc. Radim Dus – číslo telefonu 724 045 766). Terénní úpravy je možno provádět jen s naším písemným souhlasem. Upozorňujeme, že musí být zachována nezáměrná hloubka uložení stávajícího vodovodu, tj. musí být zaručeno minimální krytí 1,2 m. Při vytyčení našich sítí případně upřesníme naše požadavky z hlediska umístění našich sítí a prováděných prací při stavbě Sportovního parku v k. ú. Holohlavy.

Je nutno upravit všechny povrchové znaky vodovodu a kanalizace. Nesmí být použit železobeton. Po provedení finálních úprav chodníků, zpevněných ploch, vjezdů a

parkovacích stání musí být požádání pracovníci Královéhradecké provozní, a. s. o kontrolu dostupnosti a funkčnosti všech povrchových znaků.

Povrchové znaky vodohospodářských sítí budou osazeny do nivelety upraveného terénu a v nepevněných plochách budou odlážděny, popřípadě obetonovány.

Stavební práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být prováděny těžkou technikou.


Investor stavby zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo k poškození vodovodu nebo kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. V případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti pracovníky Královéhradecké provozní, a. s.. Veškeré opravy na vodovodu a kanalizaci v majetku firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci firmy Královéhradecké provozní, a. s.. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese investor stavby.

Sadové úpravy – v parku budou nově vysazeny stromy a skupiny stromů. Tyto požadujeme vysázet mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních a kanalizačních řadů v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s., a to tak, aby kořenový systém vzrostlého stromu byl vzdálen minimálně 2,5 m od obvodu potrubí přilehlého vodovodního a kanalizačního řadu v našem provozování.

Na p. p. č. 94/6, 64/5, 94/4, 94/7, 94/2, 94/1, 496/3, 496/2, 239/34, 94/3, 83/14 v k. ú. Holohlavy se nachází stávající vodovodní řad DN 150 LT a DN 150 PVC a kanalizační řad DN 800 B a DN 400 KA v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s.. K zajištění řádného a bezpečného provozování vodovodního řadu DN 150 LT a DN 150 PVC a kanalizačních řadů DN 800 B a DN 400 KA vázne na výše uvedených pozemcích v k. ú. Holohlavy věcné právo, které není zapsáno v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu doporučujeme s vlastníkem vodovodních a kanalizačních řadů, kterým je VAK HK a. s., uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou dle § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která bude podkladem pro zápis věcného práva (věcného břemene) do katastru nemovitostí.

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s..


Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.



Ing. Pavel Stejskal
vedoucí oddělení technické dokumentace a GIS

Příloha: situace vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. v M 1:500
předložený koordinační výkres v M 1:500

Na vědomí: Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Ing. Vladimír Brejcha – vedoucí střediska rozvodu vodovodních sítí
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace
Ing. Jan Vlček, VAK HK, a.s.



Technická zpráva o stavu a návrhu v provedení
projektové dokumentace, a.s. Tato zpráva obsahuje
všechny údaje k provedení dokumentace všech stupňů.
Zm.: 427/7-16 Datum: 14.6.2016
Podpis: *M. J.*
PLATÍ ROK: Podpis: *M. J.*

ZALUBEM s.r.o.
náměstí Osvoboditelů 820/1
50003 Hradec Králové

naše značka
5001324658

vyřizuje
Simona Kloudová

datum
28.06.2016

Věc:

Sportovní park U Svatých

K.ú. - p.č.: Holohlavy-83/13,83/14,83/15,94/1,94/2,94/3,94/4,94/5,94/6,94/7,239/40,239/41,239/44,239/45,495/1,49
6/3,493/13, Holohlavy-496/14,496/15,498/1

Stavebník: OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 50303 Holohlavy

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL PE 63 + příp.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.rwe.cz/ds/ds-online-vytyceni-pz/>)- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ
- při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.rwe.cz/ds/kontaktni-system/>
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



Legenda:

linie	
plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



The energy to lead

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001324658 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Simona Kloudová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420475325809
simona.kloudova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Číslo: 13716/2016-SZDC-OR HKR-ÚT
Spis. č.: 09 - 0142
Využívá: Jan Svěcený
Telefon: 972 341 556
E-mail: Sveceny@szdc.cz
Datum: 11. 7. 2016

ZALUBEM s.r.o.
nám. Osvoboditelů 820
500 03 Hradec Králové

**Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení
pro stavbu:**

Název prací: Sportovní park U Svatých

Místo stavby: Holohlavy

Trat': celostátní dráha, trat'ový úsek Hradec Králové – Stará Paka, žkm 33,980 – 34,110 vpravo

TÚDÚ: 160106

Žadatel: ZALUBEM s.r.o.

Investor: obec Holohlavy

Podle předložené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení se jedná o stavbu multifunkčního hřiště. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Stavbou nedojde k zásahu do pozemků, ke kterým má SZDC právo hospodařit.

V území dotčeném stavbou se **nachází** podzemní vedení SZDC ve správě OR HKR a ČD Telematika a.s.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely územního a stavebního řízení.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V minimálním předstihu 15 dnů před zahájením stavby bude vyrozuměn vedoucí Traťového okrsku (TO) Hradec Králové **pan Milan Řiha, tel.: 602 128 311, e-mail: Řiha@szdc.cz**. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka investora a zhotovitele a jejich telefonní číslo, termín zahájení a předpokládaného ukončení.
2. Stavbou **dojde ke styku s telekomunikačním vedením (ŽDK1)** v majetku SZDC, který musí být před zahájením stavby vytyčen a dohodnuta jeho ochrana (uložení do kabelových žlabů + 2x chránička, obetonování, měření) - viz vyjádření smluvního správce firmy ČD Telematika č. j. 9031/2016 ze dne 17. 6. 2016 v příloze 1.
3. Stavbou **dojde ke styku se zabezpečovacím vedením** v majetku SZDC (v souběhu s dálkovým kabelem ve správě ČDT). Přesnou polohu kabelů je nutné určit vytyčením. Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů sdělí p. Schejbal Václav, vrchní návěstní mistr zabezpečovacího okrsku Česká Skalice, tel. č. 606 722 928 – viz kabelové listy a Všeobecné podmínky v příloze 2.


4. Druh a vzdálenost vysazovaných dřevin musí být zvoleny tak, ani při plném vzrůstu nemohly při pádu zasáhnout do průjezdného profilu dráhy (do 3 m od osy koleje) nebo do nebezpečného pásma trakčního vedení (2 m od částí pod napětím). K odstranění náletových dřevin je nutno respektovat podmínky samostatného stanoviska SŽDC zn.: 9108/2016-SŽDC-OR HKR-ÚT ze dne 3. 5. 2016. K jejich případnému spálení na místě musí být vyžádán zvláštní souhlas SŽDC.
5. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OR HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
6. Během prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.
7. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu.
8. Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
9. Stavebními pracemi (vyjma výřezu dřevin) nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidace odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
10. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje.
11. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
12. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat příslušného drážního správce a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného omezení drážní dopravy.
13. Dotčená trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 – Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 – Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, ČSN 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
14. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
15. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá investor vedoucího TO o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření SŽDC.
16. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou SŽDC předem písemně odsouhlaseny.

Jako účastník územního a stavebního řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska. Na požádání poskytneme toto stanovisko i v elektronické formě ve formátu word.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné povolení stavby, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

v.l. 
Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Přílohy: 1. vyjádření ČD-Telematika
2. zabezpečovací síť
3. ověřená dokumentace

Na vědomí: SŽDC, OR HKR, TO HK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

www.szd.cz

Sídlo: Dlážděná 10037, Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

Dopis zn 7818/2016
Ze dne 16.6.2016

Naše zn 9031/2016
Vyřizuje Rejmont Pavel
Tel +420 972 342 226
+420 602 631 694
FAX
e-mail pavel.rejmont@cdt.cz
Datum 17.6.2016

SŽDC s.o.

OŘ Hradec Králové

Svěcený Jan

Věc Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC ke stavebnímu povolení a územnímu řízení.

Akce Holohlavy - Sportovní park U Svatých.

Uzemí V trati Hradec Králové - Stará Paka, vpravo v žkm 33,980 - 34,110 v minimální vzdálenosti 12 metrů od osy koleje

Vyjádření pozbývá platnosti dne 17.6.2018

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených

Zařízení ŽDK1 (7DM 0,9 + 9XV 1,2 + 26DM 0,9) - SŽDC s.o. ve správě ČD-Telematika a.s.

Kniha plánů Kabelové listy předány ve stupni existence sítě

Přílohy 1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

V prostoru stavby prochází trasa dálkového kabelu ŽDK1. Souhlasíme s navrženým způsobem ochrany dálkového kabelu tak, jak je uvedeno v Souhrnné technické zprávě, bod B1, odstavec c (vytyčení, uložení do kabelových žlabů + 2x rezervní chránička, obetonování, stejnosměrné měření) a zakresleno v celkové situaci stavby.

V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě Č-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před zahájením zemních prací na základě objednávky.



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Pardubice
skupina ochrany a dokumentace
U Javořky 1/28, 500 02 Česká Třebová
DIČ: CZ61459445, IČ: 61459445
e-mail: cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v z. Rejmont Pavel



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Všeobecné podmínky pro činnosti v okolí zabezpečovacích a sdělovacích kabelů ve správě SSZT Hradec Králové

V zájmovém území předpokládaných prací se nacházejí podzemní zabezpečovací a sdělovací kabely a zabezpečovací zařízení ve správě SZDC, s.o., OŘ Hradec Králové, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK).

Prováděnými pracemi nesmí být poškozovány stávající části venkovního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Vytyčené kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem ve smyslu zákona 151/2000 Sb. § 92. Vytyčení tras bude provedeno na všech místech požadovaných zhotovitelem. S tímto vytyčením bude zhotoviteli předán „Zápis o vytyčení“. Zástupce zhotovitele si provede označení vytyčené trasy kolíky, ne pouze barvou. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou kabelů a s podmínkami práce v jeho blízkosti. Zahájení zemních prací bude oznámeno pověřenému zástupci SSZT Hradec Králové, jenž koná dozor nad stavbou. Pokud se v trase nachází pomocná zařízení (kabelový objekt, kabelový rozvaděč, apod.), která jsou součástí kabelů, nesmí s ním být bez vědomí SSZT Hradec Králové jakkoliv manipulováno. SSZT upozorňuje, že při práci v blízkosti kabelu je nutno dodržet platné právní předpisy zejména pak zákon o drahách č. 266/1994 Sb. a ustanovení norem ČSN 73 6005 a ČSN 73 6133. Veškeré zemní práce probíhající blíže než 1,5 m od kabelu budou prováděny ručně. Zhotovitel musí dodržovat nad kabelovou trasou zákaz přejíždění těžkými vozidly a jinou mechanizací, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození. Nad kabelovou trasou musí dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům. Bez souhlasu SSZT nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy (krytí) nad kabelem. Při křížení by měly být uloženy sdělovací kabely v zemi nebo v povrchových kabelovodech zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění, musí být při souběhu a křížení mezi kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

Po případném odkrytí kabelů musí zhotovitel výlukových prací kabely chránit proti prověšení nebo poškození nepovolnou osobou. Při odkrytí a při uložení kabelů do nové kabelové trasy před zakrytím (zaházením) kabelů musí objednatel přizvat zástupce SSZT Hradec Králové ke kontrole, zda není některý kabel viditelně poškozen. Pokud dojde k poškození kabelů při prováděných úpravách pláň, objednatel toto neprodleně ohlásí odpovědnému zástupci SSZT Hradec Králové.

Ing. Jindřich Červený
Přednost SSZT HK

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

(97)

1/1

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dílčedná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz



HZSHX003Z4C6

Jitka Moravcová
Spojovací 85
503 11 Hradec Králové

Naše č. j.: HSHK- 4183-2/2016
Vyřizuje: kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
Telefon: 950530731
E-mail: vitezslav.solc@hkk.izscr.cz

Počet listů: 2
Počet stran: 2
Počet příloh: 1

Datum: 13.07.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	Sportovní park U Svatých, Holohlavy v rozsahu komunikací
Místo stavby:	pozemky p. č. 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/40, 239/41, 239/44, 239/45, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1, k. ú. Holohlavy (podle údajů PD)
Stavebník:	Obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
Předložená dokumentace:	PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace:	Požárně bezpečnostní řešení: textová část 2xA4 (včetně titulního listu), vypracovala: Jitka Moravcová, ČKAIT č. 0601255, datum: IV.2016

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci podanou dne 13. června 2016.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.

Poučení:

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.



kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
vrchní komisař - koordinátor - metodik
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřené požárně bezpečnostní řešení

Atelier Zalubem
Jaroslav Kalousek
nám. Osvoboditelu 820
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYBRZUEJ LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ DNE
1088703384 / 23.8.2016	12-920500	Jeřábek / 492112042	Hradec Králové / 9.8.2016

Předmět : Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.


Sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: „Sportovní park U Svatých – Holohlavy“ – předláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubiček pro optické sítě, propustek přes příkop a vstupní branka – nemáme připomínek.

Upozorňujeme pouze, že v zájmovém prostoru stavby se nachází stávající zařízení elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zemní kabelové vedení vysokého napětí 35 kV, zemní kabelové vedení nízkého napětí 1 kV), které je ve smyslu § 46. zákona č.458/2000 Sb. chráněno ochrannými pásmy.

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy přikládáme.

Souhlasíme s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – za předpokladu dodržení podmínek uvedených v souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

Příloha: 1 x souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly Teplická 674/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka 840 840 840. Linka pro hlášení poruch 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a.s. Píseň Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



Atelier Zalubem
Jaroslav Kalousek
nám. Osvooboditelů 820
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE - LINKA	MÍSTO ODESÍLÁNÍ DNE
1088703384 / 23.8.2016	12-920500	Jeřábek / 492112042	Hradec Králové / 9.9.2016

Věc:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Sportovní park U Svatých – Holohlavy“ – předláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubiček pro optické sítě, propustek přes příkop.

Obec: - Holohlavy
Č. kat. – p.p.č. – 498 1. 94 3

ul. – Na Lávkách
kat. úz. – Holohlavy

Na základě Vaší žádosti ze dne 9.6.2016 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Sportovní park U Svatých – Holohlavy“ – předláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubiček pro optické sítě, propustek přes příkop, vstupní branka.

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu následujícího zařízení elektrizační soustavy :

35 kV zemní kabelové vedení - Holohlavy
1 kV zemní kabelové vedení - Holohlavy

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 35 kV a 1 kV činí **1 m** po obou stranách krajních kabelů.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce
4 - umístění stavby

2 – zemní práce
5 – skladování hořavin

3 – kácení a prořezy
6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěna minimálně :

Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělicích pásů, krajnic apod.

Předláždění chodníků v nových místech pro přecházení - bude prováděno v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV.

V místě křížení a souběhu je kabelové vedení 35 kV uloženo ve stávajícím chodníku, nebo zeleném pásmu podél ul. Na Lávkách (u hranic stavebních pozemků) v hloubce cca 90-100 cm. V místě křížení s ul. Jablonoňovou se stačí do ul. Jablonoňová.

Kabelové vedení nízkého napětí 1 kV je rovněž uloženo ve stávajícím chodníku, nebo zeleném pásmu podél ul. Na Lávkách (u hranic stavebních pozemků) v souběhu s kabelovým vedením 35 kV) v hloubce cca 50 -70 cm. Před křížovatkou s ul. Jablonoňovou je z kabelového vedení 1 kV provedena kabelová smyčka pod ul. Na Lávkách do kabelového pojistkového pilíře typu SS200, který je umístěn na hranici pozemku p.č. 97/4.

Případně svislé dopravní značení – musí být provedeno tak, aby okraj betonového základu (betonové trubky) pro ukotvení dopravní značky byl od stávajícího krajního silového kabelu 1 kV vzdálen minimálně 0,40 m, od krajního kabelu 10 kV minimálně 0,60 m.

Vedení optické sítě HDPE a veřejného osvětlení – bude prováděno v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV (výše uvedenou kabelovou smyčku do kabelového pojistkového pilíře typu SS200).

Při provádění stavby podzemní optické telekomunikační sítě a veřejného osvětlení musí být dodržena ČSN 73 6005.

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu a křížení stávajícího kabelového vedení 1 kV a kabelového vedení optické telekomunikační sítě je **0,30 m** pro kabely bez ochranného krytu. V případě, že je jedno z kabelových vedení uloženo v technickém kanálu, betonových chráničkách nebo tlakových trubkách, může být nejmenší vodorovná vzdálenost v místě souběhu a křížení snížena na **0,10 m**.

Nebezpečné vlivy kabelových vedení nn na optickou telekomunikační kabelovou síť je třeba kontrolovat dle ČSN 33 2160.

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu a křížení stávajícího kabelového vedení 1 kV a kabelového vedení veřejného osvětlení **0,05 m**.

Stavba propustku přes příkop bude prováděna v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení nízkého napětí 1 kV.

Stávající 1kV kabelové vedení (kabelová smyčka) je umístěna pod ul. Na Lávkách a travnatou plochou přes příkop do kabelového pojistkového pilíře typu SS200 (na hranici pozemku p.č.94/7. Pod komunikací je uloženo v hloubce 100 -100 cm, v travnatém terénu v hloubce 50 - 70 cm.

Při provádění stavby propustku nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení stávajících kabelových vedení 1kV a k narušení stability kabelového pojistkového pilíře. Při provádění zemních prací (zemní práce pro uložení propustku - uložení betonové trubky dn 500 na dno příkopu, kabely nutno uložit v místě křížení do betonových žlabů), nesmí dojít k namačkání zeminy na kabely, porušení výstražného krytí a kabelového lože.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno! V případě nejasností, zejména v hloubkovém uložení kabelových vedení musí být ručně provedeny zemní sondy.

ČEZ Distribuce a.s. souhlasí se stavbou : „Sportovní park U Svatých – Holohlavy“ – předkláždění chodníku v místě nových míst pro přecházení a nové vedení veřejného osvětlení a HDPE mikro trubček pro optické síť, propustek přes příkop a vstupní branka za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb, s.r.o. na tel. číslo 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 1.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :

- kabelové vedení vn, nn -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože.


porušení výstražného krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.

2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O případné vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Souhlas nabývá platnosti dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí (souhlasu) a jeho platnost dále trvá po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
region



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.7.2016
NAŠE ZN.: MMHK/131044/2016/PP/MEJ
NAŠE Č.j.: MMHK/154556/2016 PP/MEJ
VYŘIZUJE: Radek Mejštrík
TEL.: 495 707 698
E-MAIL: radek.mejstrik@mmhk.cz

OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446

Školní č.p. 35
Holohlavy
503 03 Smiřice

kterou zastupuje

ZALUBEM s.r.o. IČO 02314894

náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1
500 03 Hradec Králové 3

DATUM: 29.8.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 18.7.2016 žadatele, kterým je:

OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446, Školní č.p. 35, Holohlavy, 503 03 Smiřice, kterou zastupuje ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607.

Socha sv. Jana Nepomuckého a socha P. Marie Immaculaty jsou chráněny státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29993/6-608 respektive 34338/6-607. Správní orgán definoval prostředí těchto nemovitých kulturních památek rozsahem pozemků parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy. Jedná se o pozemky, na kterých jsou umístěny nemovité kulturní památky a dále pak alejová cesta, kolem které jsou tyto sochy situovány. Jedná se výjimečně dochovaný celek původní alejové cesty lemované barokními plastikami vedoucí ze Smiřic do Holohlav a směřující přímo na kostel sv. Jana Křtitele. Proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

obec
část obce
katastrální území
parcelní číslo
ulice, náměstí, apod.
název nemovitosti
číslo popisné
ÚSKP

Holohlavy
Holohlavy
Holohlavy
parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41
jihovýchodní okraj obce
výstavba sportoviště
bez čp.
socha sv. Jana Nepomuckého - 29993/6-608
socha P. Marie Immaculaty - 34338/6-607

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) ze dne 1.8.2016 pod č.j. MMHK/140136/2016/PP/MEJ vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Práce: Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607, spočívá podle předložené žádosti, informací získaných od investora a dle předložené projektové dokumentace nazvané Sportovní park U Svatých zpracované ve stupni DUR- DSP (autor: atelier ZALUBEM s.r.o. IČO 02314894, vypracoval: Ing. Arch. Jaroslav Kalousek, zodp. architekt.: Ing. Arch. Michal Černý, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3, ze 15.4. - 17.7.2016) v následujícím:

- Předložená dokumentace řeší vytvoření funkčního veřejného prostranství v trojúhelníku vymezeném ulicí Na Lávkách, železniční tratí a původní cestou ke kostelu. Dokumentace obsahuje multifunkční (fotbalové) hřiště s umělým povrchem, zvlněnou dráhu pro koloběžky, dětské hřiště a drobný objekt zázemí (WC). Součástí řešení jsou přístupové a odstavné plochy, veřejné osvětlení prostoru, samostatné osvětlení hřiště a instalace kamerového systému. Dokumentace umísťuje také přípojky kanalizace, vodovodu a sítě elektronických komunikací včetně vedení domovních sítí. Součástí této dokumentace je úprava cesty U Svatých, kterou lemují sochy sv. Jana Nepomuckého a P. Marie Immaculaty.
- Cesta U Svatých bude nově vydlážděna dlažbou se širokou zatravněnou spárou tak, aby byly zachovány plynulé přechody z trávy na zpevněnou plochu. Dlažba na cestě bude lokálně ve dvou pruzích zahuštěna v místě pojezdu aut. Na počátku cesty bude vytvořen nástupní plácek, po jehož boku místo pro kontejnery, které budou odděleny zídka. Tato zídka se opakuje na krajích propustků, kde vytvoří pomyslnou bránu vstupu do území. Na úrovni odbočky k dětskému hřišti se bude cesta dále k trati plynule vytrácet a přecházet ve stávající zatravněnou pěšinku na náspu. U barokních soch budou umístěny malé dlážděné plochy s lavičkou. V blízkosti cesty respektive barokních soch je navrženo dětské hřiště. Jedná se o přírodní plochu parku upravenou tak, aby vyhovovala pro hraní dětí. Hřiště bude stíněno hustou výsadbou stromů, mezi jejichž kmeny budou rozmístěny přírodní prvky pro hraní jako jsou například kameny, kmeny, pařezy. Součástí dětského hřiště je plocha s umělým trávníkem, kde jsou koncentrovány hrací prvky, pro které je z hlediska pádové výšky a lehké údržby výhodnější umělý povrch. Hřiště bude v prostoru vymezeno ze strany od volných ploch parku živým plotem. Na cestě u Svatých a na dětském hřišti bude vybudováno veřejné osvětlení a příprava na kamerový systém.
- V řešeném prostoru budou vysazeny stromy a skupiny stromů. Stávající smrky podél cesty U Svatých budou odstraněny a nově vysazeny druhově vhodné stromy tvořící stromořadí podél cesty.

Podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči správní orgán věc posoudil takto:

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607, **je přípustný dle předložené projektové dokumentace.**

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 18.7.2016 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči žadatele, kterým je:

OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446, Školní č.p. 35, Holohlavy, 503 03 Smiřice, kterou zastupuje ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607.

Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené pod spis. zn. MMHK/131044/2016/PP/MEJ. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Socha sv. Jana Nepomuckého a socha P. Marie Immaculaty jsou chráněny státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29993/6-608 respektive 34338/6-607. Správní orgán definoval prostředí těchto nemovitých kulturních památek rozsahem pozemků parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy. Jedná se o pozemky, na kterých jsou umístěny nemovité kulturní památky a dále pak alejová cesta, kolem které jsou tyto sochy situovány. Jedná se výjimečně dochovaný celek původní alejové cesty lemované barokními plastikami vedoucí ze Smiřic do Holohlav a směřující přímo na kostel sv. Jana Křtitele. Proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Proto, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel OBEC HOLOHLAVY, IČO 00653446, Školní č.p. 35, Holohlavy, 503 03 Smiřice je podle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 10001, katastrální území Holohlavy) vlastníkem parcely parcelní číslo parc. č. 94/1, 239/40, 239/41, 496/3, 496/13 v katastrálním území Holohlavy a předmětných soch sv. Jana Nepomuckého a P. Marie Immaculaty. Dále žadatel doložil plnou moc od vlastníka stavbou dotčených nemovitostí pozemků parc. č. 496/12 a 239/34 v katastrálním území Holohlavy, kterým je podle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 535, katastrální území Holohlavy) Petr Holeček nar. 23.4.1976, 503 03 Benátky 54.

Žadatele v řízení na základě zmocnění uloženého ve spise zastupuje ZALUBEM s.r.o., IČO 02314894, náměstí Osvoboditelů č.p. 820/1, 500 03 Hradec Králové 3.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Socha sv. Jana Nepomuckého a socha P. Marie Immaculaty jsou významným kulturním dědictvím pocházejícím z 1. Pol. 18. Století, které dokládá barokní umění v tomto regionu. Jsou situovány v poměrně dochovaném prostředí podél původní cesty spojující Smiřice a Holohlavy, která je zobrazena již na mapě Josefského vojenského mapování ze 2. Pol. 18. Století a následně na mapě stabilního katastru z 1. Pol. 19. Století. Tato původně alejová cesta směřuje od zámeckého areálu ve Smiřicích (nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 37439/6-700, konkrétně od zámecké kaple Zjevení Páně nebo-li Klanění Tří Králů národní kulturní památka vedená pod stejným rejstříkovým číslem) přímo na kostel sv. Jana Křtitele v Holohlavech (nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 28639/6-605) respektive do holohlavského statku. Okolo 2. poloviny 19. Století byla tato cesta přeřata železniční tratí, cesta však sloužila svému účelu dále. V současnosti tato cesta jako dopravní spojnice mezi Smiřicemi a Holohlavami neslouží, byla nahrazena asfaltovou komunikací vedoucí nedaleko

podjezdem pod železniční tratí. Cesta má nezpevněný povrch, zachovala si dobový charakter a slouží pouze pro pěší. V okolí barokních soch jsou vzrostlé solitérní stromy dotvářející vhodné prostředí kulturních památek.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručena žádost postoupena dne 20.7.2016 pod č.j. MMHK/132816/2016 k vydání písemného vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 1.8.2016 a správnímu orgánu bylo doručeno dne 5.8.2016 pod č.j. MMHK/140136/2016/PP/MEJ (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ obsahuje následující doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové péče:

„Dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty: Navrhovaná výstavba sportoviště zasahuje v okrajové části do prostředí nemovitých kulturních památek, kterými jsou dvě barokní sochy. Za důležité považujeme zachování jejich intimního prostředí potřebného k zamyšlení a modlitbě, což byl historicky primární záměr při umístění těchto soch. Důležité je také zachování charakteru cesty a skrz ni i průhledu na věž kostela.

***Závěrečné konstatování:** Z hlediska zájmů státní památkové péče Národní památkový ústav, ú.o. p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést.*

***Odůvodnění:** Národní památkový ústav, ú.o. p. v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty prostředí nemovitých kulturních památek. Výstavba sportoviště a s ní spojené úpravy okolí soch byly konzultovány s pracovníky NPÚ v Josefově a jejich připomínky byly zapracovány do předložené dokumentace.*

***Upozornění:** Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“*

Správní orgán konstatuje, že k záměru stavby sportovního parku bylo vydáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče č.j. MMHK/102305/2016 ze dne 10.6.2016, které bylo ve své výrokové části vůči navrhovanému záměru kladné se stanovením dílčích podmínek. Nyní předložená dokumentace z tohoto záměru vychází a respektuje stanovené podmínky.

K předložené dokumentaci bylo vydáno kladné písemné vyjádření NPU bez stanovených podmínek. Správní orgán se s tímto vyjádřením ztotožňuje. Navržené řešení úpravy bývalé alejové cesty tvořící prostředí nemovitých kulturních památek je pojednáno tak, že nepoškozuje samotné nemovité kulturní památky. Je zachován původní charakter a přímá linie cesty, okolo které jsou barokní plastiky situovány. Dále je zachováno výškové uspořádání cesty vůči kulturním památkám, respektive dochází k obnově původní terénní modelace. Rovněž je zachována vzrostlá zeleně a jsou eliminovány rušivé prvky.

Správní orgán upozorňuje na zákonné ustanovení § 9 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kdy při realizaci navrhovaných prací nesmí dojít k ohrožení či poškození kulturních památek, nesmí být způsobeny nepříznivé změny stavu kulturních památek a jejího prostředí a nesmí být ohroženo zachování kulturních památek. Jedná se především o zajištění ochrany kulturních památek zejména před negativními účinky vibrací stavebních strojů či pohybem těžké mechanizace.

Zásadním předpokladem pro dlouhodobé setrvání a uchování kulturních památek je jejich stabilita, kvalita jednotlivých spojů a klidové prostředí bez výrazných vibračních projevů. V případě, že by tyto podmínky byly narušeny, hrozí reálné poškození kulturní památky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, což je v přímém rozporu se zákonem o státní památkové péči. Proto je nutno postupovat v průběhu realizace budování výše uvedených prací takovým způsobem a za takových technických podmínek, kdy nebudou kulturní památky v žádném případě dotčeny touto výstavbou.

Sportovní park U Svatých na pozemcích parc. č. 94/1, 496/3, 496/12, 496/13, 239/34, 239/40 a 239/41 v k.ú. Holohlavy, které tvoří prostředí nemovitých kulturních památek sochy sv. Jana Nepomuckého - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 29993/6-608 a sochy P. Marie Immaculaty - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 34338/6-607 není na základě výše uvedeného odůvodnění v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí

uvedeno.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ:

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“

§ 23 odst. 2 cit. zákona: „*O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.*“

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

„*Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.*“

Na základě uvedeného upozorňujeme na **povinnost** stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme

nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizací oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeu východních Čech, archeologickému oddělení).

otisk úředního razítka

Radek Mejšťík
oprávněná úřední osoba, referent odboru památkové péče

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
ZALUBEM s.r.o., IDDS: f2z7eq2

Na vědomí
Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t



Městský úřad Smiřice
Odbor výstavby
Palackého 106
503 03 SMIŘICE

Naše značka
188/2016

Vyřizuje
Malínský M.

Holohlavy
5.9.2016

Věc: Souhlas se zřízením nových vjezdů a míst pro přecházení.

stavba	Sportovní park U Svatých	p.č. 83/13; 83/14; 83/15; 94/1; 94/2; 94/3; 94/4; 94/5; 94/6; 94/7; 239/40; 239/41; 239/44; 239/45; 495/1; 496/3; 496/13; 496/14; 496/15; 498/1 k.ú. Holohlavy [641294]
stupeň PD	Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR:DSP)	
stavebník	obec Holohlavy; Školní 35, Holohlavy, 503 03	za právnickou osobu jedná: Miloš Malínský (starosta) bydlištěm: Lipová 310, Holohlavy 503 03

Jako vlastník ulice na Lávkách.

souhlasíme

se zřízením nových vjezdů, míst pro přecházení a s tím spojenými stavebními úpravami
místní komunikace - ulice Na Lávkách.

Podmínky: Nejsou. Stavebníkem je vlastník místní komunikace.

Projednání vjezdů z ulice Na Lávkách do budoucího Sportovního parku bylo projednáno a
schváleno na Zasedání obecního zastupitelstva č. 30 dne 29. srpna 2016

Platnost toto vyjádření je 2 roky.

Obec
HOLOHLAVY



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Územní odbor
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-49419-2/ČJ-2017-050206

Hradec Králové 5. června 2017
Počet stran: 2Ing. Petr Vlasák
Jana Masaryka 1361
500 12 Hradec Králové**Stanovisko k projednávané stavební akci (projektu)DSP:****Sportovní park U svatých Holohlavy**

— Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů; s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, posoudil Vámi předloženou dokumentaci pro potřeby stavebního řízení a na podkladě Vaší žádosti vydává toto stanovisko k projektové dokumentaci stavby.

----- Podle předložené dokumentace se jedná o návrh stavby sportovního parku U svatých v Holohlavech.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci **souhlasíme** s Vámi navrženým technickým řešením a **nemáme námitek** proti realizaci výše specifikované akce, neboť v předložené dokumentaci jsou doloženy všechny skutečnosti požadované zdejším dopravním inspektorátem pro uskutečnění uvedeného stavebního záměru.

Svoje souhlasné stanovisko podmiňujeme splněním níže uvedených podmínek:

Mrštíkova 541
500 09 Hradec KrálovéTel.: 974 526 250
Fax:
Email:
ID DS: urnai6d

Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným správním orgánem se zdejší dopravním inspektorátem a dále bude sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným správním orgánem se zdejší dopravním inspektorátem.

S místní úpravou provozu navrhovanou v současné době v předložené dokumentaci předběžně souhlasíme za daných připomínek:

- 1) Případné vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem barvy nebo bude užit materiál s delší životností (např. plast).
- 2) Jednotlivá parkovací stání budou ohraničena vodorovným dopravním značením v souladu s TP 133 a ČSN 736056 č.l. 8.2.1. (je možné použít i zámkovou dlažbu, ovšem pouze bílé barvy).
- 3) V ulici Na Lávkách nevyznačovat vodorovné dopravní značení č. V 7b „místo pro přecházení“.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření je i výkresová dokumentace (situace) ověřená Dopravním inspektorátem Územního odboru Hradec Králové.


zr. por. Bc. Luboš Kovář
komisař
+420 974 526 528
+420 725 885 979
hk.di.komunikace@pcr.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD SMÍŘICE

odbor výstavby

VAŠE ČJ.

ZE DNE

NAŠE ČJ. 2591/Výst/17/HA

Pan

Ing. Petr Vlasák

Jana Masaryka 1361

500 12 Hradec Králové

VYŘIZUJE Ing. Hážová

TELEFON 495 809 016

FAX 495 809 018

E-MAIL hazova@mestosmirice.cz

DATUM 19.06.2017

Souhlas

Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s vydáním rozhodnutí o povolení stavby – stavebních objektů:

- **SO – 03 Komunikace a zpevněné plochy v parku**, dotčené pozemky p. č. – 83/13, 83/14, 83/15, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 239/41, 239/44, 495/1, 496/3, 496/13, 496/14, 496/15, 498/1 v kat. území Holohlavy
- **SO – 04 Napojení na místní komunikace**, dotčené pozemky p. č. – 94/6, 94/3, 498/1, 496/14, 496/15, 496/3 v kat. území Holohlavy

K umístění stavby (výše uvedené stavební objekty) vydal zdejší stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby „Sportovní park U Svatých“ čj. 0859/Výst/17/KV ze dne 06.02.2017, které nabylo právní moci dne 23.03.2017.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciálních staveb podle zvláštních předpisů.

otisk úředního razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMÍŘICE

odbor výstavby

11

Ing. Pavla Hážová v. r.
vedoucí odboru výstavby

Přílohy

situace koordinační č. B. 2 v M 1:500 (zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vlasák, atelier ZALUBEM)