

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU č.p.46 V SEDLIŠTÍCH

Plyn

Pro napojení objektu na rozvod plynu je v současné době využita stávající STL plynovodní přípojka PE D 32/3, která je napojena na stávající venkovní STL plynovod vedený místní komunikací. Přípojka je zavedena do uzavíratelné větrací skříně označené HUP a umístěná v obvodové zdi u pravého rohu objektu. Zde je osazena HUP pro objekt. Přípojka bude zachována včetně skříně.

Cílem plynofikace prodejny, obecního úřadu a společenského sálu je zajištění požadovaného množství plynu pro jejich plynová zařízení. Dle požadavku investora je plynofikace rozdělena na samostatnou plynofikaci prodejny a na společnou plynofikaci obecního úřadu a společenského sálu.

Druh plynu	zemní plyn
Tlak plynu	STL
Požadovaný tlak plynu	2,0 kPa

Požadované množství plynu :

Prodejna :	1,86 m ³ /hod. 900,0 m ³ /rok
Obecní úřad :	1,86 m ³ /hod. 900,0 m ³ /rok
Společenský sál :	2,59 m ³ /hod. 6.400,0 m ³ /rok

Celkem	6,31 m ³ /hod. 8.200,0 m ³ /rok
--------	--

11.4. Řešení dopravy

Objekt je přístupný z jižní a severní strany, kde podél objektu jsou místní asfaltové komunikace.

11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Po dokončení stavby se provedou dokončovací terénní úpravy a zahradní úpravy. Nebezpečná plocha se ohumusí vrstvou ornice v tl. 100 mm a oseje travním semenem.

11.6. Elektronické komunikace

Stávající objekt obecního úřadu je napojen na síť elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tento stav zůstane zachován.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Nevyskytují se.

Ing. Karel Kundera :

