

Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Č.	Název místnosti
200	CHODBA	205	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
201	ŠATNA	206	SKLAD
202	WC MUŽI	207	SPOLEČESNKÝ SÁL
203	WC ŽENY	208	BAR
204	ÚKLIDOVÁ KOMORA		


LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:

- S** ——— ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE  
**A** ——— ROZVODY STA  
**Z** ——— ROZVODY EZS  
**T** ——— ROZVODY TELEFON

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:

- S** zásuvka datová 2x RJ45, cat.6  
**A** STA elektroinstalační krabice  
**A** STA elektroinstalační krabice  
**Z** EZS ovládací klávesnice  
**Z** EZS koncentrátor  
**Z** EZS - PIR vějíř  
**Z** EZS - magnetický detektor-kontakt-spínač  
**Z** EZS - detektor úniku plynu  
**T** telekomunikační skříň

**POZNÁMKA:**  
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.  
PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍČIMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBRS.  
PŘI KLADENÍ KABELŮ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DODRŽET ODSTUPY OD OSTATNÍCH ROZVODŮ:  
- DO 5m SOUBĚHU 6cm, NAD 5m SOUBĚHU 20cm A PŘI KŘIŽOVÁNÍ 1cm (MIN. DLE ČSN 33 2000-5-52)  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:  
-SÍŤOVÝ ZDROJ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
-OSTATNÍ PRVKY MALÝM NAPĚTÍM SELV  
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51  
JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI ELEKTRO SILNOPROUD.

Kreslil:	BULENA PETR		<div>CTI SYSTEMS s.r.o.</div> <div>Dolní 222, 565 01 Choceň</div> <div>IČO: 25922700</div> <div>tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctisystems.cz</div>	
Zpracoval:	BULENA PETR			
Technická kontrola:	ING. S. MARHOLD			
Zodp. projektant:	ING. S. MARHOLD			
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: SVITAVY	Obec: SEDLIŠTĚ		
Investor:	OBEC SEDLIŠTĚ			
Akce:	<b>REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBEČNÍHO ÚŘADU Č.P.46 V SEDLIŠTÍCH</b>		Stupeň:	DSP
Objekt:	<b>F.1.4.h. ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ</b>		Zak. č.:	255/10
			Arch. č.:	255/10
			Datum:	11/2010
			Formát:	6A4
Obsah:	<b>PŮDORYS 2.NP</b>		Měř.:	Číslo příl. výkresu:
			Kóty:	<b>1:50</b> <b>F.1.4.h.3</b>