

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlištích“
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Obec Sedliště
Sídlo:	Sedliště, 570 01 Sedliště 46
IČ:	00277347
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Pavel Novák, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_386.html

V zastoupení zadavatele Obec Sedliště a v souladu s článkem 12 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace (dále také VZD), a to na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku, kterou podali oprávněné osobě zástupce zadavatele, a to e-mailem na zástupce zadavatele dne 19.3.2019 a dne 20.3.2019.

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

Dobrý den,

prosím o bližší specifikaci požadovaného nábytku, z příložené dokumentace je příliš obecný a nedá se podle ní udělat reálná kalkulace.

ODPOVĚĎ

V příložené dokumentaci je specifikace požadovaného nábytku stanovena doporučující tabulkou. U položky č.288 kancelářské stoly akceptujeme také nabídku stolů se zásuvkovým kontejnerem, doporučené rozměry stolů jsou dány výše jmenovanou tabulkou.

DOTAZ 2:

Dobrý den,

Měla bych prosím dotaz ohledně položky v rozpočtu SO-01 budova OÚ – 6 – kanalizace splašková a dešťová – ploška 27

27	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 (perforované)	m	30,00000		0,00		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	--	------	--	---------

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 (perforované)

Potrubí KG není perforované. Jedná se tedy o odpadní KG potrubí nebo o drenážní potrubí?

ODPOVĚĎ

Jedná se o rozváděcí a sběrné potrubí v zemním pískové filtru.

Jde o drenážní perforované potrubí DN 100

DOTAZ 3:

Dobrý den,

Chtěla bych se prosím zeptat.

V rozpočtu SO-01 Budova OÚ 6 kanalizace – položka č. 17

17	382411115	Zemní nádrž objemu 7500 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	1,00000		0,00		
----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	--

ODPOVĚĎ

Jedná se o řešení likvidace splaškových vod pomocí biologického septiku a zemního pískového filtru.

Tuto část zpracovala firma KVARTA s.r.o. Choceň.

DOTAZ 4:

Dobrý den,

Mám dotaz k soutěži rekonstrukce a modernizace OÚ Sedliště.

Dodavatel dveřních a okenních výplní vznesl námitku, že u vchodových dveří neměří zvukovou neprůzvučnost. Nevrobí dveře s požadavkem na 45db,42db v žádném materiálu. Nejsou na takové hodnoty certifikace. Takové hodnoty mohou mít balkonové dveře, ale ne vchodové, kde je práh, který má přenos úplně jiný, než rám.

Prosím o informaci, zda je nutné dodržet zvukovou neprůzvučnost u vchodových dveří. Jedná se o položky 05P a 06P. U oken není problém.

ODPOVĚĎ

Je nutné dodržet zvukovou neprůzvučnost u vchodových dveří (05P a 06P). Je to požadavek hygieny.

DOTAZ 5:

Dobrý den,

Chtěli bychom se zeptat, zda se do výkazu má uvést cena vzduchotechniky a SLP 2x, jednou cena do výkazu OU č. 46 a znovu pak do výkazu na SLP a VZT. Cena v celkové ceně bude 2x a tím tedy navýšená celková cena za stavbu do soutěže.

ODPOVĚĎ

Celková cena bude uvedena pouze 1x ve výkazu OÚ č.46, výkazy výměr na SLP a VZT budou sloužit ke kontrole pro hodnotící komisi. Položky se nebudou přičítat k celkové nabídce.

DOTAZ 6:

Dobrý den,

Je v pořádku že jednotlivé výkazy na SLP, VZT mají být uvedeny s DPH? Příkladají se do nabídky, kde mají být všechny zveřejněné výkazy? Tedy některé budou s DPH a některé bez DPH?

ODPOVĚĎ

Výkazy vyplňte podle požadavku v záhlaví výkazu. Nejsme plátcí DPH, proto je požadována také cena s DPH.

DOTAZ 7:

Dobrý den, mám dotaz na projektantem uvažovanou skládku odpadu, nejbližší Ekola Libchavy 28 km, což neodpovídá položkám v rozpočtu.

ODPOVĚĎ

Skládka odpadu je řešena v položkovém soupisu prací a dodávek, díl D96, položky 343,344,345 a 346. Pro dopravu stavební suti na skládku do vzdálenosti nad 1 km je položka 344.

UPŘESNĚNÍ K DOTAZU Č. 6 Z VZD Č.1

Obložení stěn, sloupů a pilířů.

Uvedená problematika je řešena v Technické zprávě (F1.1.1.), která je součástí přílohy č. 2 - Projektová dokumentace II. Konkrétně obložení stěn a špalet otvorových prvků je popsáno na straně 18.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Ve vysvětleních shora uvedených se nejedná o doplnění dokumentace, ale o upřesnění nebo odkazy na části dokumentace. Přesto se zadavatel, především s ohledem na termín zveřejnění VZD č.2 a lhůtě pro podání nabídek z VZD č.1 **prodloužit lhůtu pro podání nabídek následovně:**

Tímto se ruší článek 20. Místo a doba pro podání nabídek Výzvy k podání nabídek a článek 2. Prodloužení lhůty z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a nahrazuje se novým článkem s tímto zněním:

20. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.4.2019 v 13:00 hod.

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ **zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj E_Zak na adrese:** https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_463.html (dále jen: „elektronický nástroj zadavatele“).

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

V Hradci Králové, dne 21.3.2018

.....
Mgr. Pavel Štěpán
zástupce zadavatele