



LEGENDA:

K1	ELEKTROKOTEL 18 kW (3x6 kW), PN 2,5
EN1	EXPANZNÍ NÁDOBA, TLAKOVÁ S MEMBRÁNOU, 18 L, PN 6
OV	ODLUČOVAČ VZDUCHU_MIKROBUBLIN, DO SVISLÉHO POTRUBÍ, G 3/4", Kv 10,7, PN 10
ON	ODLUČOVAČ NEČISTOT_KALŮ, DO SVISLÉHO POTRUBÍ, G 3/4", Kv 10,7, PN 10
VV	VYVÁŽOVACÍ VENTIL, ZÁVITOVÝ, PN 25
KK	KULOVÝN KOHOUT, PLNOPRŮTOKOVÝ, PN 35
⊙	TEPLOMĚR KRUHOVÝ, DO JÍMKY, Ø 100 mm, 0÷120 °C, TP 1.5
⊙	TERMOMANOMETR AXIÁLNÍ, Ø 80 mm, 0÷120 °C, 0÷6 bar
⊙	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, SE ZPĚTNÝM VENTILEM, G 1/2"
→	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT SE SÁČEM, KULOVÝ, G 1/2", PN 10
⊥	SPOJ ŠROUBENÍM
	PŘÍRUBOVÝ SPOJ
15 ÷ 28	UT - PŘÍVOD, POTR. MĚDĚNÉ POLOTVRDÉ, PN 6
15 ÷ 28	UT - ZPÁTEČKA, POTR. MĚDĚNÉ POLOTVRDÉ, PN 6
E—E—E	EXPANZNÍ POTRUBÍ, POTR. MĚDĚNÉ POLOTVRDÉ, PN 6

ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TOMÁŠ VINŠÁLEK DUBENEC 42, 544 55 DUBENEC TEL: 603 204 859, IČO: 66822581	
EVA ŽIŽKOVÁ	TOMÁŠ VINŠÁLEK	KYOCERA KM-1650		
OBEC: BOREK		KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	FORMÁT	02 x A4
INVESTOR: OBEC BOREK, BOREK č.p. 8, 507 71 MILETÍN			DATUM	12 / 2011
STAVBA: REKONSTRUKCE č.p. 8, BOREK 507 71 MILETÍN			Č.ZAKÁZKY	2011 / 11
			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - SCHEMA KOTELNY			Č.VÝKRESU	UT.04