

stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

vlivy normálními se rozumí vlivy dle 32-NM1, příloha NM (ČSN 33 2000-3 čl. 320.N4 odst.a)

číslo	název	název vlivu
101	vstupní hala	normální
102	kancelář	normální
103	zasedací místnost	normální
104	archiv	normální
105	sklad	AB7
106	kuchyňka	normální
107	umývárna	normální
108	WC- muži	normální
109	umýv. ženy	normální
110	WC- ženy	dle ČSN 33 2000-7-701
111	sklad	normální
201	schodiště	normální
202	chodba	normální
203	předsíň	normální
204	WC	normální
205	spolková místnost	normální
206	klubovna	normální

definice použitých vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

název vlivu	třída	charakteristiky	popis	nebezpečnost
AB7		-25 až +55 °C, 10 až 100% r.v., 0,5 až 29 g/m3 abs. vl.	vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí	zvlášť nebezpečné
dle ČSN 33 2000-7-701			prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory	
normální			normální ve smyslu ČSN 33 2000-3 čl. 320.N4 odst. a)	bezpečné

navržené hladiny osvětlení dle ČSN EN 12464-1 (360450)

zatřídění dle tabulek 5.1 až 5.8 výše uvedené ČSN

číslo místnosti	název	ref.číslo	druh prostoru, úkolu nebo činnosti	Em [lx]	UGRL	Ra	Poznámky
1.01 dopravní zóny							
202	chodba	1.01.01	komunikační prostory a chodby	100	28	40	
101	vstupní hala	1.01.01	komunikační prostory a chodby	100	28	40	
201	schodiště	1.01.02	schodiště, eskalátory, pohyblivé chodníky	150	25	40	
1.02 místnosti pro odpočinek, hygienu a první pomoc							
106	kuchyňka	1.02.02	odpočívárny	100	22	80	
110	WC- ženy	1.02.04	šatny, umývárny, koupelny, toalety	200	22	80	
108	WC- muži	1.02.04	šatny, umývárny, koupelny, toalety	200	22	80	
107	umývárna	1.02.04	šatny, umývárny, koupelny, toalety	200	22	80	
109	umýv. ženy	1.02.04	šatny, umývárny, koupelny, toalety	200	22	80	
203	předsíň	1.02.04	šatny, umývárny, koupelny, toalety	200	22	80	
204	WC	1.02.04	šatny, umývárny, koupelny, toalety	200	22	80	
1.04 skladové prostory a chladírny							
105	sklad	1.04.01	skladiště a zásobárny	100	25	60	
104	archiv	1.04.01	skladiště a zásobárny	100	25	60	
111	sklad	1.04.01	skladiště a zásobárny	100	25	60	

navržené hladiny osvětlení dle ČSN EN 12464-1 (360450)

zařídění dle tabulek 5.1 až 5.8 výše uvedené ČSN

Číslo místnosti	název	ref.číslo	druh prostoru, úkolu nebo činnosti	Em [lx]	UGRL	Ra	Poznámky
3.00 administrativní prostory							
206	klubovna	3.02	psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat	500	19	80	
205	spolková místnost	3.02	psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat	500	19	80	
103	zasedací místnost	3.02	psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat	500	19	80	
102	kancelář	3.02	psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat	500	19	80	

typy navržených přístrojů

číslo místnost	název	typová řada
101	vstupní hala	Tango
102	kancelář	Tango
103	zasedací místnost	Tango
104	archiv	Tango
105	sklad	Tango
106	kuchyňka	Tango
107	umývárna	Tango
108	WC- muži	Tango
109	umýv. ženy	Tango
110	WC- ženy	Tango
111	sklad	Tango IP 44
201	schodiště	Tango
202	chodba	Tango
203	předsíň	Tango
204	WC	Tango
205	spolková místnost	Tango
206	klubovna	Tango

navržené typové řady přístrojů

výrobce ABB

ABB s.r.o. Elektro Praga, Resslova 3, 462 02 Jablonec nad Nisou

telefon 0428/429111

fax 0428/312059

e-mail epj.jablonec@cz.abb.com

www

<http://www.abb.cz>

typová řada

popis







Tango

přístroje pod omítku v násobných rámečcích

Tango IP 44

přístroje pod omítku, IP44, vzor Tango

legenda svítidel

	označení svítidla	popis	výrobce
	Y01	přisazené svítidlo Lucis S19.111.JS22, 1x75W	Lucis
	Y02	přisazené svítidlo Lucis S19.111.JS22, 1x75W, provedení IP 43	Lucis
	Y03	přisazené svítidlo Lucis S24.213.V3 EVG, 2x18W	Lucis
	Y04	zářivkové svítidlo Osram Lumilux Flatlite-F/P, 1x15W	Osram
	Y05	zářivkové svítidlo Osram Lumilux Flatlite-F/P, 1x30W	Osram
	Y06	zářivkové svítidlo Beghelli 11-013/158/CA, IP20, 1x58W, bílá mřížka, elektronický předřadník	Beghelli, a.s.
	Y07	zářivkové svítidlo Beghelli 11-013/158/CB, IP20, 1x58W, vysoce leštěná mřížka, elektronický předřadník	Beghelli, a.s.
	Y08	zářivkové svítidlo Beghelli 11-013/258/CB, IP20, 2x58W, vysoce leštěná mřížka, elektronický předřadník	Beghelli, a.s.
	Y09	zářivkové svítidlo Beghelli 11-013/258/RA, IP20, 2x58W, bílá mřížka, stmívatelný elektronický předřadník 0/1-10V	Beghelli, a.s.



označení svítidla

popis

výrobce

Y10

zářivkové svítidlo Beghelli 21-013/158/CY, IP54, 1x58W, elektronický předřadník

Beghelli, a.s.