

Vysvětlení zadávacích podmínek I.

Veřejná zakázka: Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti
polsko-českého pohraničí – Cyklostezka Nový Hrádek

Zadavatel: Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ:00272884

Zadavatel obdržel tyto dotazy k zadávacím podmínkám:

V souvislosti s veřejnou zakázkou „**Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí – Cyklostezka Nový Hrádek**“, zadavatel Městys Nový Hrádek, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

V projektové dokumentaci v technické zprávě „C.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA“ je na str. 3 mj. uvedeno:

C.1.1.F REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Dešťová voda bude průběžně svedena do terénu, případně do stávajícího otevřeného příkopu.

Zemní plán bude odvodněna podélným a příčným sklonem s vyústěním do stávajícího příkopu, případně do podélné drenáže z flexibilního potrubí DN160mm vyústěné rovněž do otevřeného příkopu.

Dotazy: Výkresová část projektové dokumentace ani výkaz výměr neřeší odvodnění zemní pláň.

- dle řezů v projektové dokumentaci není možné odvodnit zemní plán do otevřených příkopů, nikde není zakreslena drenáž DN 160mm;

- ve výkazu výměr chybí položky pro drenážní potrubí (výkop rýhy, potrubí, zásyp), případně položky zemních prací pro prohloubení příkopu.

Odpověď:

Zmíněný text o odvodnění zemní pláň v PD byl uveden nedopatřením, odvodnění zemní pláň prováděno nebude. Soupis prací souhlasí a je beze změn.

Sdělení zadavatele:

Z důvodu na straně zadavatele se posouvá termín odevzdání nabídek do **3.2.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní zadávací podmínky jsou beze změn.

V Novém Hrádku dne 27.1.2020