

Váš dopis zn.

Naše značka 19-03989

Vyřizuje Urbanová Aneta

Telefon +420 491 419 212

GSM brána +420 606 736 008

E-mail urbanova@vakna.cz

Datum 24.07.2019

Tomáš Matěj
Kostelecká 1822
54701 Náchod

Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145, Kramolna

p.p.č. 3/2 Kramolna, p.p.č. 3/1 Kramolna, s.p.č. 125 Kramolna

K výše uvedené stavbě jsme poskytli dne 25.4.2019 pod č.j. 19 - 01859 zakres sítí. Toto vyjádření je i nadále v platnosti.

V situaci je informativně zakresleno zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. – vodovod, kanalizace.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. O polohopisné umístění přípojek žádejte jejich majitele.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu opěrné zdi, oplocení, zpevněných ploch, drenáží, dešťové kanalizace a vsakovacího objektu u č.p. 145, Kramolna.

Dešťové vody jsou dle PD likvidovány podle směrnice S16/10/17 - Napojování dešťových vod, tj. přednostně zasakovány na pozemku stavebníka.

S vydáním příslušného povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- 1) Vypouštění odpadní vody musí vyhovovat Kanalizačnímu řádu pro obec Kramolna.
- 2) Používat drtiče kuchyňských odpadů je dle kanalizačního řádu zakázáno.
- 3) Při opravě a úpravách kanalizační přípojky provede stavebník taková opatření, aby nemohlo dojít ke vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, cihly, vody neodpovídající kanalizačnímu řádu apod.).
- 4) Požadujeme provedení kontroly uložení nově budované části kanalizační přípojky před zásypem s vedoucím provozu kanalizace VaK Náchod, a.s. (Ing.Srubjan tel.: 491 419 335). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku..

v z. Urbanová

Ing. Pavel Korda

vedoucí oddělení TPC

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Kladská 1521

547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 1



LEGENDA PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ PŘÍPOJKA NN
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - NOVÉ PVC DN 160 MM, 22,0 M
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 125, 35,0 M
- DRENÁŽNÍ TRUBKA PVC DN 100, 25,0 M, OBSYP ŠTĚRK + GTX

LEGENDA ZNAČEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁV. VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD
- STÁV. ZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

LEGENDA OBJEKTŮ A TERENNÍCH ÚPRAV

- NOVÉ OPLOCENÍ:
 - MONOLITICKÁ BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ
 - ŠTÍPANÉ BET. TVAROVKY
 - OPLOCENÍ - OC. SLOUPY + PLETIVO
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT Č.P. 145
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT, ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ČÁST ZASTŘEŠENÍ ŘEŠENÁ V RÁMCI VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY - 102,5 M2
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZASAKOVACÍ DLAŽBA, 177,0 M2 (NAPŘ.: AS-TTE ROŠT, VÝPLŇ ŠTĚRKODRŤ FR. 4-8)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZASAKOVACÍ DLAŽBA, 25,5 M2 (NAPŘ.: AS-TTE ROŠT, VÝPLŇ BETONOVÁ DLAŽBA)
- ZASAKOVACÍ OBJEKT POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU (NAPŘ.: 4xAS-NIDAFLOW EP 400 MB)

0,000 = 461,810 M N.M. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	ATELIER RM ING. TOMÁŠ MATĚJ Kostelecká 1822, 547 01 Náchod Tel: 775 059 673 Matej.AtelierRM@gmail.com	
ING. RADISLAV TĚR	ING. TOMÁŠ MATĚJ		
STAVEBNÍK:	ÚŘAD:		
OBEC KRAMOLNA, IČ:00273147 KRAMOLNA 172 547 01 KRAMOLNA	NÁCHOD		
MÍSTO STAVBY:		PPČ. 3/1, 3/2 K.Ú. KRAMOLNA	Č. ZAKÁZKY: 1904
NÁZEV VÝKRESU:		STUPEŇ: DSP	
NÁZEV ZAKÁZKY:		FORMÁT: 2 x A4	DATUM: 18.06.2019
		MĚŘITKO: 1 : 100	Č. VÝKRESU / Č. PARÉ: D.1.1.b.2)1 /
OPĚRNÁ ZEĎ, OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U Č.P. 145, KRAMOLNA			

PŘÍLOHA
K D.1.19-03989
24.7.2019
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
provozní útvar
547 01 Náchod, Kladská 1521
DIČ CZ48172928

PŮDORYS