

Hronovský - dopravní projekce s.r.o.  
Brněnská 700/ 25  
500 06 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE  
/ 1. 7. 2019

NAŠE ZNAČKA  
1104735704

VYŘIZUJE / LINKA  
Pavel / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Trutnov / 4. 7. 2019

**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna na p.č. 48/1 a 48/22 v k.ú. Kramolna“**

ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Hloubka kabelového vedení musí být 1 metr.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.