



LEGENDA:

TEL □ - telefonní zásuvka 1xRJ11

STA □ - zásuvka STA, TV

T1 - telefonní kabel SYKYFY 2x2x0,5

K1 - koaxiální kabel 75 ohmů - rozvody STA vnitřní provedení

K2 - koaxiální kabel 75 ohmů - rozvody STA venkovní provedení

DT1 - kabel domácího telefonu typu JY(st)Y 5x2x0,8 (interkomu) dle výrobce

DT2 - napájecí kabel domácího telefonu (interkomu) CYKY 3x1,5

Design zásuvek NN.

Slaboproudé zásuvky instalovány do společných rámečků s NN rozvody 230V.

Rozvody slaboproudu vedeny v trubkách pod omítkou v podlaze nebo nad podhledem. v elektroinstalačních trubkách např. MONOFLEX SUPER, vnější prům. 20-25mm.

Vzdálenost kabelů MN a NN je 200mm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 napětím SELV a samočiinným odpojením vadné části od zdroje.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

ZÓNY UMÍSTĚNÍ VEDENÍ V MÍSTNOSTECH A UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ(VYPÍNAČE, ZÁSUVKY) DLE ČSN 33 21 30 ed. 3.

ZÁSUVKY SE DOPORUČUJÍ UMÍSTIT SPODNÍ HRANA 300mm NAD HOTOVOU PODLAHOU

VZDÁLENOST INSTALAČNÍCH PRVKŮ OD ZÁRUBNÍ DVEŘÍ 150mm

BARVY A PŘESNÉ TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S ELEKTROMONTÁŽNÍ FIRMOU POPŘÍPADĚ S PROJEKTANTEM INTERIÉRU

Vypracoval:	Zvěďělík Zdeněk		Počet formátů: 2xA4 Datum: 06/2020 Stupeň: DPS Měřítko: - Číslo přílohy: D.1.8.3	
Projektant:	Zvěďělík Zdeněk			
Investor:	Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň			
Stavba: REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ				
Obsah: <b>BLOKOVÉ SCHÉMA</b>				