

Roman Hladík
Žireč 136
544 04 Dvůr Králové nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE
/ 15. 11. 2019

NAŠE ZNAČKA
1106530206

VYŘIZUJE / LINKA
Vondra / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 26. 11. 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy budovy obecního úřadu na p.č. 6/8 a 8 v k.ú. Staré Místo“


ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.
- Zeď, ve které je umístěna přípojková skříň, nesmí být jakkoliv narušena.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00