



### Rozváděč - Zapuštěný

Typ: 4x21 (84) mod (Schrack 2U12)  
 oceloplechový s plnými dveřmi  
 rozměr nicky 611x546x160 mm  
 vnější rozměr 641x586x100 mm  
 Krytí IP 40/20

$I_n = 63A$   
 $U_n = 400V$   
 $I_k < 10 kA$

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
 - zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
 - kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Žreč 136	
			544 04 Dvůr Králové n.L.	
			Tel. +420 499 421 765 IČ: 72928042	
			roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR Obec Staré Místo			KRAJ	Královéhradecký
STAVBA			OBEC	Staré Místo
<b>ELEKTROINSTALACE</b> Stavební úpravy budovy obecního úřadu Přestavba na požární zbrojnicí se zázemím Staré Místo č.p. 70, k.ú. Staré Místo [723754]			ST. ÚŘAD	Jičín
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	Březen 2020
			ZAK. ČÍSLO	80/19
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
Rozváděč R21			- - -	E8.4

