

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH“
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Obec Staré Místo
Sídlo:	Staré Místo 70, 506 01 Jičín
IČ:	00578584
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	František Másnica, starosta, mob.: 604 472 493, ou.staremisto@tiscali.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Natálie Karpovičová, karpovičová@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_16.html

V zastoupení zadavatele Obce Staré Místo a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti dvou zájemců o veřejnou zakázku, kterou podali oprávněné osobě zástupce zadavatele, a to prostřednictvím profilu zadavatele e-mailem dne 21. 1.2021 a dne 22. 1.2021.

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 3:

Dobrý den,
prosíme o zodpovězení následujících dotazů ke střešní krytině:

- prosíme o upřesnění střešní krytiny: ve výkresech je uveden vlnitý Pz plech, ve VV je uvedena Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí, která z variant platí?
- prosíme o informaci k protisněhovému opatření: bude požadováno? Pokud ano, prosíme o specifikaci.

ODPOVĚĎ

Na základě Vašich dotazu doplňujeme dokumentaci o D 1.1.b.7 Půdorys střechy a o Tabulku klempířských konstrukcí - Seznam částí pro klempířské výrobky, které nebyly přiloženy do elektronické verze, tímto se doplňují

V příloze tohoto vysvětlení najdete Přílohu 1 – D 1.1.b.7 Půdorys střechy, Přílohu 2 - Tabulku klempířských konstrukcí - Seznam částí pro klempířské výrobky.

DOTAZ 4:

Dobrý den,
prosíme o upřesnění parametrů vstupních dveří D1, D2 a D3, jaký je požadavek na koeficient prostupu tepla.

Děkujeme

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

součinitel prostupu tepla U_d pro vstupní dveře D1, D2 a D3 je průkazem ENB požadovaný 1,2W/m²K.

Součinitel prostupu tepla U_d pro garážová vrata D11, D12 a D13 je průkazem ENB požadovaný 1,7W/m²K.

Součinitel prostupu tepla U_w pro všechna okna je průkazem ENB požadovaný 1,2W/m²K.

Součinitel prostupu tepla U_w pro střešní okna je průkazem ENB požadovaný 1,1W/m²K.

ZÁVĚR

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl **neprodlužovat** lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel však uvádí, že v současné době zpracovává další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a v dalším VZD pravděpodobně lhůtu pro podání nabídek příslušně prodlouží.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

Vysvětlení zadávací dokumentace je spolu s kompletní zadávací dokumentací uveřejněno také na profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_16.html

V Hradci Králové, dne 26. 1.2021

.....
Mgr. Natálie Karpovičová
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Přílohy

Příloha 1 – D 1.1.b.7 *Půdorys střechy*

Příloha 2 - *Tabulka klempířských konstrukcí - Seznam částí pro klempířské výrobky.*

Tyto přílohy tvoří samostatné dokumenty