

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.“
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Federal-Mogul Friction Products a.s.
Sídlo:	Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:	45534144
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Jiří Heger, MBA., předseda představenstva a Ing. Karel Lochman, člene představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Frýda, fryda@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html

V zastoupení zadavatele a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

Dobrý den,

v návaznosti na dodatečné informace prosím o vysvětlení několika připomínek.

1. Ve vysvětlení č.9 požadujete navýšení počtu modulů S7-1200 proti původní ZD. Budete upravovat výkaz výměr, který je uzamčený pro úpravy, nebo jakým způsobem to máme zanést do ceny?
2. V předešlých vysvětleních připouštíte jinou variantu řešení plynových kotlů než je v zadání. Na místo 3 modulárních kotlů nad sebou 1 kotel. Toto má vliv na rozvod po anuloid. Méně armatur a čerpadel, zato větší dimenze. Jakým způsobem máme tyto změny přenést do výkazu výměr? Obnáší to taky přepracování PD. Bude tuto PD někdo schvalovat a kolik bude potřebovat času na schválení?
3. Tím jak se posunuje termín odevzdání nabídky, tak se stává I. etapa nereálnou. Od dodavatele VZT jednotek máme tuto zprávu: S ohledem na vývoj trhu je nyní reálná doba dodání VZT jednotek 10 týdnů od objednání. Je to z důvodů materiálové krize na trhu (dodávky plechu, dodávky jednotlivých komponentů VZT jednotek, například ventilátorů) Budete v návaznosti na tuto skutečnost nějak upravovat harmonogram?

Mnohokrát děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ 1

- 1) Zadavatel po konzultaci s projektantem proj. dokumentace nadále požaduje použití modulu S7-1200, ale netrvá na jeho implementaci pro každou samostatnou VZT jednotku. Nově připouští původně zavržené řešení s použitím procesoru (např. ET 200SP). V tom případě není nutné přepracovávat vlastní PD a výkaz výměr, jež jsou součástí zveřejněné zad. dokumentace.

- 2) Zadavatel se po zvážení alternativ rozhodl v tomto případě **NEPŘIPUSTIT** možnost navržení jiných variant, než jaké jsou navrženy v původně zveřejněné zadávací PD, neboť v tom případě hrozí možnost, že by zadavatel obdržel variantní, a tudíž neporovnatelné nabídky, což v rámci Zákona o zadávání veřejných zakázkách je nepřipustné. Tímto zadavatel neguje své předchozí kladné stanovisko, zveřejněné ve VZD č.4 ze dne 30.4.2021.
- 3) Zadavatel si situaci uvědomuje, a proto přijímá příslušné změny v harmonogramu. Z tohoto důvodu také jako součást tohoto VZD připojuje opravený harmonogram.

2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Na základě výše uvedené změny tech. zadání, upřesnění a doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, takto:

Tímto se ruší platnost bodu „19. Místo a doba pro podání nabídek“ a nahrazuje se tímto novým úplným zněním:

19. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11.6.2021 v 13:00 hod.**

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka **Elektronický nástroj zadavatele.**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

V Hradci Králové, dne 1.6.2021

.....
Ing. Jiří Frýda
oprávněná osoba zástupce zadavatele