

ZATRAVNĚNO

KADEŘNICTVÍ

OBECNÍ ÚŘAD

CHODNÍK

ZATRAVNĚNO

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ASFALT

ZATRAVNĚNO

ASFALT

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ZATRAVNĚNO

Legenda značek SIL :

- O** Světelný vývod, LED svítidlo na umyvadly
- M** LED svítidlo přisazené, IP43, 15W, 1430 lm, plech + mat. sklo, d=280mm
- T** LED svítidlo přisazené, IP43, 15W, 1430 lm, plech + mat. sklo, d=280mm
- N** LED svítidlo přisazené, IP43, 29W, 3000 lm, plech + mat. sklo, d=420mm
- R** LED svítidlo vestavné, IP20, 22W, 2000 lm, AL plech, prism. kryt, 210x46
- Q** LED svítidlo vestavné, IP54, 22W, 2000 lm, AL plech, prism. kryt, 210x46
- V** LED svítidlo vestavné, IP54, 36W, 3600 lm, AL plech, prism. kryt, 390x46
- C** LED svítidlo vestavné, IP40, 34W, 4100 lm, AL rám., opál. kryt, 600x600
- D** LED svítidlo vestavné, IP40, 52W, 5800 lm, AL rám., opál. kryt, 600x600
- E** LED svítidlo vestavné, IP40, 26W, 2600 lm, AL rám., opál. kryt, 600x300
- F** LED svítidlo vestavné, IP40, 17W, 1800 lm, AL rám., opál. kryt, 600x300
- G** LED svítidlo přisazené, IP65, 40W, 5500 lm, korpus PE., opál. kryt PC, 1275x135
- K** LED svítidlo přisazené, IP65, 53W, 7500 lm, korpus PE., opál. kryt PC, 1575x135
- EOE** Infrapřehled IP44, IP20
- OE** Spínač faz 1/0So, orientační doutnavka, 230V/10A, IP20
- Q** Digestoř
- NO** LED Svítidlo nouzové 1W, 125 lm, 1hod, IP65, test it
- NO** Svítidlo vybavené nouzovým modulem
- A** Zásuvka 230V/16A krytí IP20
- K** Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - dvojité
- M** Zásuvka 230V/16A, IP44
- K** Zásuvka 230V/16A, IP44 - dvojité
- Rxxx** Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - aut. pračka
- RHx** Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - plyn. kotel
- RE** Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - myčka
- HDS** Zásuvka 400V/16A krytí IP44, 5p
- Rxxx** Rozváděč podružný
- RHx** Rozváděč hlavní pro budovu
- RE** Rozváděč elektroměrů
- HDS** Přípojková / hlavní domovní skříň
- M** Místní ochranné pospojení
- K** Kabelový vývod
- V** Ventilátor
- Vypínač 16A/400V/3p - kolečkový, zapuštěný**

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík		
Zdeněk Míkeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Zast. 136		
INVESTOR	Obec Staré Místo	KRAJ	Královéhradecký		
STAVBA	Obec Staré Místo	OBEC	Staré Místo		
Elektroinstalace			ST. ÚŘAD	Jičín	
Stavební úpravy budovy obecního úřadu			STUPĚN	DPS	
Přestavba na požární zbrojnicí se zázemím			DATUM	Březen 2020	
Staré Místo č.p. 70, k.ú. Staré Místo [723754]			ZAK. ČÍSLO	80/19	
OBSAH VÝKRESU	Půdorys 1NP - SILNOPROUD		MĚŘÍTKO :	1 : 50	ČÍS.VÝKR. E2