



ČS2	čerpací stanice
Č1,2	ponorné čerpadlo
VT	vodící tyče čerpadla
D	držák vodících tyčí
PL	pochůzná lávka
Z	zábradlí
Ž	žebřík
P	poklop 600x600
ZK	zpětná klapka
KK	kulový kohout
PK	proplachovací koncovka výtlaku včetně kulového kohoutu a požární koncovky typu C
VČ	vypouštěcí a čistící odbočka s kulovým kohoutem
NK	nátokový koš
PT	palka zvedacího zařízení
HP	hydrantový poklop (dodávka stavby)
ZZ	zvedací zařízení čerpadel a nátokového koše
UZ	uzavírání nátlaku

1	DN300	nátok odp. vod do ČS2 – stoka "B"
2	DN300	nátok odp. vod do ČS2 – stoka "A"
3	DN80	výtlač z ČS2 – "V2"
4	2xDN100	kabely – elektro

 **REC.ing®**  
REC.ing spol. s r.o.  
Pod Vysočinou 1061  
549 01 Nová Město nad Metují  
DIČ: CZ47453761 Tel/fax 491 426 911

Hlavní projektant	Vypracoval	Kreslil	REC.ing. spol. s r. o. Realizační a projekční společnost Pod Výrovem 1061 549 01 Nové Město nad Metují tel.fax: 491 421 683, 491 426 911
PROIS, a.s.	Ing. Milan Zítka	Martin Krpálek	
Investor Město Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň			
Místo Křešice, kraj Královéhradecký			
Akce	KANALIZACE A ČOV – KŘEŠICE D – 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ	Měřítko	1: 40
		Datum	12/2017
		Stupeň	DSP+DPS
Část dokumentace	D–2.5 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS Řez technologie ČS2	Příloha	Paré
		D–2.5.1.8	
Tato dokumentace včetně všech příloh je duševním vlastnictvím společnosti REC.ing. spol. s r.o.. Jiné osoby (ja fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Tato dokumentace slouží k provedení stavby na akci "Kanalizace a ČOV - Křešice".			