

[illegible]

**SVOD NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU :**

- KOMPLETNĚ DEMONTOVAT (UZEMNĚNÍ ZACHOVAT)
- NAHRADIT NOVÝM SVODEM Ž.1
- PROPOJIT STÁVAJÍCÍ A NOVÉ UZEMNĚNÍ

**POZN.:**

- SKLON PULTOVÉ STŘECHY BUDE ČINIT 3,5 %
- ATIKY BUDOU OPLECHOVÁNY OCELOVÝM ZINKOVANÝM PLECHEM
- KLEMPIRSKÉ PRVKY PODROBNĚJŠÍ ŘEŠENÝ VIZ VÝPIS PRVKŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘESNÍM PLÁŠTEM BUDOU DOKŁADNĚ ZATĚSNĚNY
- STŘESNÍ KRYTINU TVOŘÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (KOTVENA BODOVĚ DO ŽB KČE, BROOF (T3))

KONSTRUKCE (S...)  
- VRCHOL JE...  
- NÁHODNÝ JIN...

DRÁT AlMgSi 8r  
(PŘIPOJIT OKAP...)  
PRÍZVANÝ SVOD...  
SZ (1,6–2m)  
DUž  
DRÁT FeZn Ø 1...  
ZÁKLADOVÝ ŽEL...

POZNÁMKA :  
JÍMACÍ SOUSTAVU PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVOU SOUSEDNÍHO


DRÁT AlMgSi 8mm  
(PŘIPOJIT OKAPY A KOVOVÉ KONSTRUKCE)  
PŘÍZNANÝ SVOD (NORMOVÉ PŘÍZNANÍ)  
SZ (1,6-2m)  
DUz  
DRÁT FeZn Ø 10mm  
ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ

VÝVOD Z UZEMNĚNÍ – DRÁT FeZn Ø 10mm  
V URČENÝCH MÍSTECH VYVÉST NAD TERÉN DO VÝŠKY 2m  
DRÁT V ZEMI DOPLNIT SVORKAMI SS A ISOLOVAT PŘI PŘECHODU MEZI MATERIÁLY  
(VÝVOD PRO UZEMNĚNÍ SVODU PROVÉST S RESERVOU AŽ KE ZKUŠEBNÍ SVORCE, NEBO PHP

— JÍMACÍ VEDENÍ – DRÁT AlMgSi 8mm VČETNĚ PODPĚR NA PLOCHÉ STŘECHY

○ POMOCNÝ JÍMACÍ 0,6m (POLOMĚR VALOVÉ KOULE – 45m)

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant			Zpracovatel části		
<div><b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960</div> <div><b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div>			<div><b>E-dir</b> s.r.o.</div> <div>Kosaglice čp.1 533 41 Lázňě Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 604 571 477 edir.novak@seznam.cz</div>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	223/05/22
Pavel Novák			Ing. J. Lněnička	POČET FORMÁTŮ	3x A 4
				DATUM	07/2022
INVESTOR	Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka			MĚŘITKO	1 : 100
<b>ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU - PŘÍSTAVBA</b>				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace	
				<b>DPS</b>	
4.700 : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Č. KOPIE	ČÁST
<b>UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD</b>					<b>D1</b>
					<b>4.705</b>