



- ⊕ - ZEMĚNÍ STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ - VYVEDENÍ ZEMNÍHO OCELOVÉHO PÁSU NEBO DRÁTU
- ▨ - ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZAKLADU NEBO VYPULĚNÍ KANÁLU
- ▩ - NOVÝ BETONOVÝ ZAKLAD NEBO KANÁL
- VYVĚŠENÁ HRANA PODLAHY (PODLAHOVÁ PLOCHA SLOUŽÍ JAKO ZACHYTNÁ JÍMKA)
- OPRAVA JÍMKY: - VYTĚLIT PRÁSKLINY UVNITŘ JÍMKY
- OPRAVIT KRITÉ JÍMKY
- OBNOVIT HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
- ZASUVKOVÁ SKŘÍŇ: - 2x240V, 2x400V (1φ+32A)
- NÁPAJENÍ Z DEONU STROJOVNY
- BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA: - SADA SPRCHY S VYPÍNAČEM OČÍ, UMYVADLA S TERMOSTATICKOU BATERÍ A HADICÍ S MLŽÍČÍ TRYSKOU
- DO PODLAHY U SPRCHY ULOŽIT GULU SE SVODEM DO NOVE PLASTOVÉ JÍMKY
- OPRAVA Z UMYVADLA SVĚST DO KANÁLU PŘES GULY DO PLASTOVÉ JÍMKY
- STAVAJÍCÍ GULY PROPADNUTÍ A VRATA S PROTIPANICOVOU KUKOU
- DVEŘE: - VŠECHNY DVEŘE A VRATA S PROTIPANICOVOU KUKOU
- DVEŘE MEZI STROJOVNOU A VELÍNEM PLYNOTĚSNĚ, PROTILUKOVĚ (PROTIPROŽARIN)
- VRATA PROTILUKOVĚ

OKNO MEZI STROJOVNOU A VELÍNEM PLYNOTĚSNĚ A PROTILUKOVĚ
ELKANÁL A POTRUBNÍ KANÁL S VÝVODEM MIMO STROJOVNU PROTIPROŽARINĚ UTĚSNIT
VŠECHNY POTRUBNÍ PROSTUPY MEZI STROJOVNOU A MÍSTNOSTÍ ZS PROTIPROŽARINĚ UTĚSNIT
PODLAŽU A VŠECHNY FUNDAMENTY OPARIT OMÝVATELNÝM NÁTĚREM
ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ POTRUBNÍHO KANÁLU MEZI STROJOVNOU A SNĚŽNOU JAMOU
ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ POTRUBNÍHO KANÁLU MEZI STROJOVNOU A LEDOVOU PLOCHOU

NAPRHL		KONTROLOVAL	SCHVÁLIL		
KOUŘÍM		ŠANDERA	KAŠPAR		
INVESTOR:		TJ BRUSLAŘSKÝ KLUB NOVÁ PAKA			
STAVBA:		MODERNIZACE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ ZS			
NAZEV:		PODKLADY PRO STAVBU			
FORMÁT	A2	MĚŘÍTKO	Č. KOPIE	P. KOPII	
DATUM	06-09-2013	1:50			
STUPEŇ ČÁSTI PD					
SOUBOR	130411				
<div><div>TECHCONTROL</div><div>Techcontrol, spol. s r.o. Porubická 785 500 04 Hradec Králové Česká republika</div></div>					
<div>Tento výkres je majetkem společnosti Techcontrol, spol. s r.o. Není-li při použití v jiné než v původním účelu uvedeno jinak, přičítá se jeho s touto redakcí bez výslovného písemného povolení odpovědného zástupce společnosti.</div>					
ČÍSLO VÝKRESU			REV.		
130411-C4-2101			R4		