ELEKTROINSTALACE

0 1 2 3 4

M 1:50

DATA + WIFI
- D — ZÁSUVKA DATOVÁ – CU-Kat6 (1) data + 1x 100BASE-T(X) (1) data + 1x 1000BASE-T(X) (1) data
- WIFI — AP WIFI, připojená, napájení PoE – přístupový bod pro bezdrátové připojení k síti LAN
- RACK — Rozvaděč datovýchtypů technologií – rack, skříň, CETIN
- IR — ZÁSUVKA HDMI – ("HDMI")

EPS / EZS
- Kouřové čidlo
- Čidlo EZS + PIR
- Magnetická čidla
- Tříčlenný hlásič (kombi)
- Hlásiče EZS
- Sirény s hlásičem +hlídí
- Reprodukátor hlásného rozhraní

EPS / EZS
- Ústředna EPS – kouřový hlásič
- Tlačítko hlásič – tlačítko EPS
- ACS SYSTÉM – ovládací a indikační modul
- ACS SYSTÉM – Čtečka systém
- Čtečka přístupových karet
- Magnetické čidlo

TELEFON
- TLF — DOMÁCÍ TELEFON + 1x tlačítko + zvonění
- ZT — ZVONKOVÉ TABLO (1 ks vizuálního) + komunikátor
- EZ — EL.ZÁMEK

Legenda kabelů MN
- Telefonní kabel – v trubce PVC pr.23 mm
- DYNFLY (CHSAxE) 3 cm2 – v trubce PVC pr.23 mm
- Kabel UTP cat 5e – v trubce PVC pr.23 mm

TELEVIZE
- TV — TELEVIZNÍ ZÁSUVKA

STOP / CENTRAL STOP / TOTAL STOP
- Odstavní technologií 1.NP(v rozv. RK) STOP = mimo osvětlení, lednic a chlazení

Legenda přístrojů

- Jednopólový vypínač řazení č.1 / IP20
- Jednopólový vypínač řazení č.1 / IP44
- Tropólový vypínač min IP44
- Střídavý vypínač řazení č.6 / IP20
- Střídavý vypínač řazení č.6 / IP44
- Sériový vypínač řazení č.5 / P20
- Sériový vypínač řazení č.5 / IP44
- Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP20
- Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP44
- Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP20
- Křížový přepínač řazení č.7 / IP20
- Křížový přepínač řazení č.7 / IP44
- Zásuvka dvojnásobná 230V / 16A / IP20
- Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP20
- Zásuvka jednonásobná 230V 16A / IP20 s přep.ochr. "D"
- Zásuvka televizní
- Zásuvka datová dvojnásobná RJ45
- Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44
- Čidlo IR 180°/360°
- Rozváděč
- Zásuvka nástěnná 400V / 16A / IP44
- Tlačítkový ovladač zař. 0/1
- Bojler / zásobník TV
- Ventilátor
- Infrapanel 600W/230V
- Osoušeč rukou - 2,5kW/230V

Poznámky
- ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ DLE ČSN EN 61293:
  - 4FÁZ, 3fáze, 400/230V 50hz
  - 3N~PE, 3fáze, 400/230V TN-C-S
- OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
  - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SDĚLUJÍ, KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
  - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 mA
- PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-5-51
  - NORMÁLNÍ – VNITŘNÍ PROSTORY
  - NORMÁLNÍ – ZÓNY (UMÝVADLO, SPRCHA)
  - NEBEZPEČNÉ – VENKOVNÍ PROSTORY ABS, AD3
- OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM
  - DLE ČSN EN 62 305 4 ed.2

ZNAČENÍ INSTALOVANÝCH EL.SPOTŘEBIČŮ A VÝVODŮ :

A / 1 / a
- Spínač
- Okruh jištění
- Typ svítidla

Není-li uvedeno jinak, je výška spínačů 1,2m, zásuvek 1,2m

Legenda svítidel

A		Svítidlo LED 24W / 3100 lm stropní / přisazené / 600x600mm, IP40
B		Svítidlo LED 27W/ 2700 lm / opálový kryt kruhové stropní / závěsné přisazená, pr.375 mm, IP40
C		Svítidlo LED 35W / 4640 lm průmyslová stropní, přisazená, 1173x145x100mm IP 66
D		Svítidlo LED 23W / 2750 lm stropní / přisazené / 600x600mm, IP40 / IP65
F		Svítidlo LED 57W / 6600 lm stropní / přisazené / 600x600mm, IP40
I		Svítidlo LED 35W / 4100 lm stropní / přisazené / 600x600mm, IP65
Y		Svítidlo LED pásek RGWB 28,8 W/m v systémové AL liště s opálovým krytem / IP68
N	NL	Fotoluminiscenční únikové značení viditelné při výpadku elektřiny na dobu až 35 hodin.
/ BT		Svítidlo s BT čidlem
/ N		Svítidlo doplněno o nouzový zdroj / invertor 1hod

1.NP

ZAŘAZENÍ DLE ČSN EN 12 464-1 ed.2

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY/STROP	Zařazení	Popis	Osvětlenost / rozmnožmost / oslnění / barvy
1.01	CHODBA	7,0	keramická dlažba	malba / malba	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40
1.02	KANCELÁŘ VEDOUCÍ ŠK. JÍDELNY	11,6	koberec	malba / malba	5.26.2	Psaní, čtení, zpracování dat	500 lx / 0,6 / 19 / 80
1.03	JÍDELNA	116,3	keramická dlažba	malba / malba	5.36.25	Školní jídelny	200 lx / 0,4 / 22 / 80
1.04	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	17,6	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.36.26	Kuchyně	500 lx / 0,6 / 22 / 80
1.05	KUCHYNĚ	50,6	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.36.26	Kuchyně	500 lx / 0,6 / 22 / 80
1.06	SUCHÝ SKLAD	8,7	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.4.1	Skladiště a zásobárny	200 lx / 0,4 / 25 / 60
1.07	ÚKLID	1,7	keramická dlažba	malba / malba	5.3.1	Provozní místnosti	200 lx / 0,4 / 25 / 60
1.08	CHODBA	24,4	keramická dlažba	malba / malba	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40
1.09	SKLAD ODPADU	2,8	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.3.1	Provozní místnosti	200 lx / 0,4 / 25 / 60
1.10	PŘÍPRAVA ZELENINY/CHLADÍCÍ BOXY	12,5	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.36.26	Kuchyně	500 lx / 0,6 / 22 / 80
1.11	DENNÍ MÍSTNOST	7,2	keramická dlažba	malba / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
1.12	WC PŘEDSÍŇKA	2,6	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
1.13	WC	2,2	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
1.14	ZÁDVEŘÍ	3,7	keramická dlažba	malba / malba	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40

1.PP

ZAŘAZENÍ DLE ČSN EN 12 464-1 ed.2

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY/STROP	Zařazení	Popis	Osvětlenost / rozmnožmost / oslnění / barvy
0.01	CHODBA/SCHODIŠTĚ	18,4	keramická dlažba	malba / malba	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40
0.02	SKLAD	12,5	keramická dlažba	malba / malba	5.4.1	Skladiště a zásobárny	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.03	SKLAD BRAMBOR	13,1	keramická dlažba	malba / malba	5.4.1	Skladiště a zásobárny	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.04	ŠATNA ŽENY	8,3	keramická dlažba	malba / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
0.05	WC	1,2	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
0.06	UMÝVÁRNA	3,3	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
0.07	ŠATNA MUŽI	5,7	keramická dlažba	malba / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
0.08	UMÝVÁRNA	3,7	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
0.09	WC	1,6	keramická dlažba	keramický obklad / malba	5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200 lx / 0,4 / 25 / 80
0.10	ÚKLID	2,9	keramická dlažba	malba / malba	5.3.1	Provozní místnosti	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.11	SKLAD A TECHNICKÁ MÍSTNOST	30,2	keramická dlažba	malba / malba	5.3.1	Provozní místnosti	200 lx / 0,4 / 25 / 60

Zakázka : P-322023

Popis : Libáň, základní škola stavební úpravy jídelny st. 67/10 k.ú. Libáň

Pozice zařízení	Popis zařízení	Příkon kW	Napájení V	Proud A	Kabel	Poznámka
ZČ	Čerpadlo	0,10	230	0,5	CYKY-J 3x1,5mm2	Časovač
VZT	Vzduchotechnika napájení	9,00	400	13,2	CYKY-J 5x2,5mm2	
VZT	Potrubní ventilátor	0,10	230	0,5	CYKY-J 3x1,5mm2	spínání vypínačem
VZT	Digestoř - osvětlení 1	0,10	230	0,5	CYKY-J 3x1,5mm2	
VZT	Digestoř - osvětlení 2	0,10	230	0,5	CYKY-J 3x1,5mm2	
ÚT	Napájení PK	0,10	230	0,5	CYKY-J 3x1,5mm2	Zásuvka
ÚT	Oběhové čerpadlo 1	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x1,5mm2	
ÚT	Oběhové čerpadlo 2	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x1,5mm2	
ÚT	Ohřívač TV - patrona	6,00	400	15,0	CYKY-J 5x2,5mm2	
ÚT	Dopouštění ÚT	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x1,5mm2	
GASTR	E01 Skříňka brambor	0,75	400	1,2	CYKY-J 5x1,5mm2	
GASTR	E02 Chladící box	2,50	400	3,7	CYKY-J 5x2,5mm2	
GASTR	E03 Lednice	0,15	230	0,7	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E04 Mrazák 1	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E05 Mrazák 2	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E06 Mrazák 3	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E07 Mrazák 4	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E08 Myčka nádobí	15,00	400	22,1	CYKY-J 5x10mm2	Přes vypínač
GASTR	E09 Chladící vana na saláty	0,50	230	2,2	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E10 VPC na nápoje	0,40	230	1,8	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E11 Termos na čaj 1	3,00	230	13,1	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E12 Termos na čaj 2	3,00	230	13,1	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E13 Lednice	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka 2x
GASTR	E14 Robot	2,25	400	3,4	CYKY-J 5x1,5mm2	Přes vypínač
GASTR	E15 Lednice	0,20	230	0,9	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E16 Zásobník na talíře	0,65	230	2,9	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E17 Konvektomat 1	18,90	400	27,8	CYKY-J 5x16mm2	Vývod
GASTR	E18 Konvektomat 2	18,90	400	27,8	CYKY-J 5x16mm2	Vývod
GASTR	E19 Vodní lázeň 1 (GN4/1)	3,00	230	13,1	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka 4x
GASTR	E20 Vodní lázeň 2 (GN2/1)	1,50	230	5,7	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka 2x
GASTR	E21 Multifunkčí pánev 100L	27,00	400	39,8	CYKY-J 5x25mm2	Vývod přes vypínač
GASTR	E22 Multifunkčí pánev 2x25L	21,00	400	30,9	CYKY-J 5x16mm2	Vývod přes vypínač
GASTR	E23 Kotel	20,00	400	29,5	CYKY-J 5x16mm2	Vývod přes vypínač
GASTR	E24 Sklokeramický sporák	20,00	400	29,5	CYKY-J 5x16mm2	Vývod přes vypínač
GASTR	E25 Myčka provozního nádobí	16,50	400	24,3	CYKY-J 5x10mm2	Vývod přes vypínač
EUNST	E26 Zásuvky 1	3,00	230	13,1	CYKY-J 3x2,5mm2	
EUNST	E27 Zásuvky 2	1,50	230	6,0	CYKY-J 3x2,5mm2	
EUNST	E28 Zásuvky 3	1,50	230	6,0	CYKY-J 3x2,5mm2	
EUNST	E29 Zásuvky 4	0,70	230	3,0	CYKY-J 3x2,5mm2	
EUNST	E30 Zásuvky 5	0,70	230	3,0	CYKY-J 3x2,5mm2	
EUNST	E31 Zásuvky 6	0,70	230	3,0	CYKY-J 3x2,5mm2	
EUNST	E32 Osvětlení 1	0,60	230	2,6	CYKY-J 3x1,5mm2	
EUNST	E33 Osvětlení 2	0,60	230	2,6	CYKY-J 3x1,5mm2	
EUNST	E34 Osvětlení 3	0,60	230	2,6	CYKY-J 3x1,5mm2	
EUNST	E35 Osvětlení 4	0,60	230	2,6	CYKY-J 3x1,5mm2	
EUNST	E36 Osvětlení 5	0,60	230	2,6	CYKY-J 3x1,5mm2	
EUNST	E37 Výtah	5,00	400	7,4	CYKY-J 5x1,5mm2	
EUNST	E38 Data / WIFI	0,50	230	2,2	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvky
EUNST	E39 Digestoř 3	0,10	230	0,5	CYKY-J 3x1,5mm2	
GASTR	E40 Lednice 2	0,15	230	0,7	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E41 Lednice 3	0,15	230	0,7	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E42 Lednice 4	0,15	230	0,7	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E43 Lednice 5	0,15	230	0,7	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka
GASTR	E44 Lednice 6	0,15	230	0,7	CYKY-J 3x2,5mm2	Zásuvka

Legenda kabelů NN

CYKY-J 5x2,5 mm2	
CYKY-J 3x2,5 mm2	
CYKY-J 3x1,5 mm2	
CYKY-J 5x1,5mm2	
CYKY 4Bx10 mm2	

P-322023 Libáň, základní škola stavební úpravy jídelny st. 67/10 k.ú. Libáň Ing. Ota Pour

Komprese dat pro uchování přírody (méně papíru a inkoustu),
Tato dokumentace byla zpracována přístroji napájenými ze slunečních kolektorů.

Vypracoval:	Ing. Ota Pour		
Vedoucí projektu:	Ing. Onděj Zummer		
Odp. projektant:	Ing. Ota Pour		
Investor:	Město Libáň		
	Nám. Svobody 36, 507 23 Libáň		
Libáň, základní škola stavební úpravy jídelny st. 67/10 k.ú. Libáň			
ELEKTROINSTALACE			
D.1.4.3	**Technologická zařízení staveb**	**11**	**S001, S004** **E-01**

Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775

Stupeň dok.:	DPS
Datum:	20.4.2022
Číslo zakázky:	1305132
Měřítko:	1:50