



- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- VNITŘNÍ NOSNÉ, POŽÁRNÍ A OBVODOVÉ KONSTRUKCE, tl. 300mm: požární odolnost REI 180 DP1
  - VNITŘNÍ NOSNÉ A OBVODOVÉ KONSTRUKCE, tl. 300mm: požární odolnost REI 90 DP1
  - ZAŠDÍVKY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, tl. 300mm: požární odolnost REI 180 DP1
  - VNITŘNÍ NOSNÉ A POŽÁRNÍ KONSTRUKCE, tl. 300mm: požární odolnost REI 180 DP1
  - ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU (třídy reakce na oheň A1,A2)

- ① MĚNIČ (FVE)  
- POČET: 1KS  
- ROZMĚR: 0,7x0,3x0,7M (ŠxHLxV)  
- HMOTNOST: 65kg (1KS)
- ② BATERIOVÝ BOX S ŘÍZENÍM  
- POČET: 1KS  
- ROZMĚR: 1,2x0,6x1,9M (ŠxHLxV)  
- HMOTNOST: 824kg (1KS)
- ③ MĚNIČ (BATERIOVÝ BOX)  
- POČET: 1KS  
- ROZMĚR: 0,6x0,3x0,8M (ŠxHLxV)  
- HMOTNOST: 75kg (1KS)
- ④ ROZVADĚČ FVE  
- POČET: 1KS  
- ROZMĚR: 1,2x0,25x1,0M (ŠxHLxV)

POZNÁMKY:  
- UVEDENÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÝ ROZMĚR BUDE DLE VYBRANÉHO DODAVATELE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

- LEGENDA:
- HRANICE PŮ
  - Δxx PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
  - H D/\_m NÁSTĚNNÝ HYDRANT
  - osob SMĚR ÚNIKU
  - osob VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
  - ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY
  - ZATEPLENÍ MV (třídy reakce na oheň A1,A2)
  - 1x stropní požární ucpávka EI45 a 60minut - PVC potrubí 110mm

MÍSTO STAVBY: k.ú. Náchod, st.p.č. 3363, st.p.č. 3651, p.p.č. 1863/4

HASPROJEKT S.R.O., NÁCHOD			
Zodp. projektant	ING. MICHAL MÁSLA		
Vypracoval	ING. MICHAL MÁSLA		
Akce	Stavební úpravy, přístavba a nástavba č.p. 1994, Dobenínská ul., Náchod		
Investor	Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 54701, Náchod 54701, IČO: 46524282		
Zakázkové číslo	202211	Měřítko	1:150
Datum	2022 – červen	Stupeň projektu	ÚR, SP
PŮDORYS 2.NP – VÝKRES PBR			3.