

Popis rozsahu a provedení instalace jednotlivých technologií slaboproudu je uveden v technické zprávě a výkazu výměr.
Prostupy elektrických rozvodů kabelů a vodičů požárního dělení konstrukcí musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0910.
Pro zhotovení protipožárních uzávěrek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HLTI, Promat, aj).
Hranice požárně dělicích konstrukcí je ve výkresové dokumentaci barevně odlišená. Blížeí podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci stavební části.
----- HRANICE POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE

NADZEMNÍ PODLAŽÍ

