PŮDORYS 1.NP



POZNÁMKY VZDUCHOTECHNIKY:

1. Před započetím montáže a veškerých prací je třeba, aby stavba ověřila veškeré trasy VZT, z důvodu správnosti realizace prací vůči stavebním možnostem objektu.
2. Před započetím montáže je třeba trasy vedení VZT projít, aby nedošlo ke kolizi s ostatními profesemi.
3. Před započetím montáží je třeba montážní koordinace všech profesí.
4. Přesné umístění jednotlivých zařízení, distribučních prvků a koncových prvků bude součástí koordinačního výkresu.
5. Veškeré prostupy VZT potrubí požárně dělicími konstrukcemi musí být dozděny a dotmeleny požárním tmelem s požadovanou požární odolností.
6. Zajištění utěsnění všech prostupů požárně dělicími konstrukcemi dle platných legislativ. Správný způsob utěsnění určí profese PBR.
7. Prostupy v příčkách pro instalaci mřížek budou doplněny farmacelem tak, aby byla požárně ochráněna nosná konstrukce.
8. Veškeré prostupy střešní konstrukcí budou oplechovány a zajištěny proti vnikání srážek.
9. Chladivové potrubí je chráněno izolací s parozábranou. Minimální tloušťka izolace je 9mm.
10. Chladivové potrubí vedené ve venkovním prostředí je opatřeno povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům.
11. Chladivové potrubí bude ve venkovním prostředí vedeno v oceloplechovém kanálku. Kanálek bude osazen na betonové dlaždice.
12. Chladivové potrubí bude vedeno skrze střešní konstrukci přes plastové KG koleno a plastové potrubí. Po instalaci potrubí v kolenu bude prostor vyplněn a utěsněn.
13. Chladivové potrubí v objektu bude vedeno nad podhledy jednotlivých místností případně v plastových lištách. Chladivové potrubí je také možné vést v drážce ve zdivu, po zhotovení bude drážka zapravena.
14. Každé chladivové potrubí bude na začátku a na konci jednotlivých větví označeno štítky, aby bylo jasné, o jaké potrubí se jedná a k čemu patří.
15. Každá venkovní jednotka bude osazena na nosnou konstrukci a podložena na dielektrickou gumu nebo silent bloky.
16. Komunikační a napájecí kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou budou současně veden s chladivovým potrubím.
17. Ovládací kabel bude veden od vnitřních jednotek k drátovým ovladačům. Umístění ovladačů určí profese ELEKTRO. Kabel veden ve vysekané drážce ve zdivu případně v plastové liště.
18. Připravenost nosné konstrukce pro venkovní jednotky - zajistí stavba.
19. Zajištění utěsnění všech prostupů požárně dělicími konstrukcemi dle platných legislativ (způsob utěsnění určí profese PBR) - zajistí stavba.
20. Potřeba odvést kondenzát od všech vnitřních CHL jednotek (kazetové jednotky mají čerpadlo kondenzátu, ostatní typy jednotek čerpadlo nemají - nutno vést kondenzát samospádem) - zajistí profese ZTI.
21. Každá venkovní jednotka bude napojena na rozvaděč v objektu - zajistí profese ELEKTRO.
22. Prokabelování mezi vnitřními jednotkami a drátovými ovladači - zajistí profese ELEKTRO.
23. Všechna CHL zařízení musí splňovat platné ČSN a hygienické předpisy i v oblasti hluku.
24. Součástí dodávky a montáže projektovaného zařízení je i dokumentace skutečného stavu, počáteční nastavení a konfigurace systému, zškolení systému, kompletní zkoušky, zaškolení určené obsluhy, technická dokumentace rozhodujících zařízení a návody k obsluze.
25. Ceny musí vycházet nejen z předloženého výkazu výměr, ale i ze znalosti PD.

POZNÁMKY CHLAZENÍ:

1. Před započetím montáže a veškerých prací je třeba, aby stavba ověřila veškeré trasy CHL, z důvodu správnosti realizace prací vůči stavebním možnostem objektu.
2. Před započetím montáže je třeba trasy vedení CHL projít, aby nedošlo ke kolizi s ostatními profesemi.
3. Před započetím montáží je třeba montážní koordinace všech profesí.
4. Přesné umístění jednotlivých zařízení a případných distribučních prvků bude součástí koordinačního výkresu.
5. Veškeré prostupy CHL potrubí požárně dělicími konstrukcemi musí být dozděny a dotmeleny požárním tmelem s požadovanou požární odolností.
6. Zajištění utěsnění všech prostupů požárně dělicími konstrukcemi dle platných legislativ. Správný způsob utěsnění určí profese PBR.
7. Prostupy v příčkách pro instalaci mřížek budou doplněny farmacelem tak, aby byla požárně ochráněna nosná konstrukce.
8. Veškeré prostupy střešní konstrukcí budou oplechovány a zajištěny proti vnikání srážek.
9. Chladivové potrubí je chráněno izolací s parozábranou. Minimální tloušťka izolace je 9mm.
10. Chladivové potrubí vedené ve venkovním prostředí je opatřeno povrchovou úpravou odolnou proti UV záření a povětrnostním vlivům.
11. Chladivové potrubí bude ve venkovním prostředí vedeno v oceloplechovém kanálku. Kanálek bude osazen na betonové dlaždice.
12. Chladivové potrubí bude vedeno skrze střešní konstrukci přes plastové KG koleno a plastové potrubí. Po instalaci potrubí v kolenu bude prostor vyplněn a utěsněn.
13. Chladivové potrubí v objektu bude vedeno nad podhledy jednotlivých místností případně v plastových lištách. Chladivové potrubí je také možné vést v drážce ve zdivu, po zhotovení bude drážka zapravena.
14. Každé chladivové potrubí bude na začátku a na konci jednotlivých větví označeno štítky, aby bylo jasné, o jaké potrubí se jedná a k čemu patří.
15. Každá venkovní jednotka bude osazena na nosnou konstrukci a podložena na dielektrickou gumu nebo silent bloky.
16. Komunikační a napájecí kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou budou současně veden s chladivovým potrubím.
17. Ovládací kabel bude veden od vnitřních jednotek k drátovým ovladačům. Umístění ovladačů určí profese ELEKTRO. Kabel veden ve vysekané drážce ve zdivu případně v plastové liště.
18. Připravenost nosné konstrukce pro venkovní jednotky - zajistí stavba.
19. Zajištění utěsnění všech prostupů požárně dělicími konstrukcemi dle platných legislativ (způsob utěsnění určí profese PBR) - zajistí stavba.
20. Potřeba odvést kondenzát od všech vnitřních CHL jednotek (kazetové jednotky mají čerpadlo kondenzátu, ostatní typy jednotek čerpadlo nemají - nutno vést kondenzát samospádem) - zajistí profese ZTI.
21. Každá venkovní jednotka bude napojena na rozvaděč v objektu - zajistí profese ELEKTRO.
22. Prokabelování mezi vnitřními jednotkami a drátovými ovladači - zajistí profese ELEKTRO.
23. Všechna CHL zařízení musí splňovat platné ČSN a hygienické předpisy i v oblasti hluku.
24. Součástí dodávky a montáže projektovaného zařízení je i dokumentace skutečného stavu, počáteční nastavení a konfigurace systému, zškolení systému, kompletní zkoušky, zaškolení určené obsluhy, technická dokumentace rozhodujících zařízení a návody k obsluze.
25. Ceny musí vycházet nejen z předloženého výkazu výměr, ale i ze znalosti PD.

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- přívod vzduchu m3/hod
- odvod vzduchu m3/hod
- x...označení zařízení; y...přívod množství vzduchu m3/h; z...odvod množství vzduchu m3/h
- VZT potrubí čerstvý vzduch
- VZT potrubí přívodní vzduch
- VZT potrubí odvodní vzduch
- VZT potrubí odpadní vzduch
- potrubí čtyřhranné
- potrubí kruhové SPIRO
- ohebná hadice
- TI - tepelná a hluková izolace
- podříznuté dveře bez prahu
- VPS potrubí vedeno těsně pod stropem
- VNP potrubí vedeno těsně nad podhledem
- VVP potrubí vedeno nad podhledem těsně pod stropem
- VPP potrubí vedeno těsně pod průvlakem
- VVK potrubí vedeno v SDK kastíku

- ventilátor diagonální potrubní
- ventilátor radiální nástěnný na omítku
- vzduchotechnická jednotka v nástěnném provedení
- regulační (uzavírací) klapka kruhová se servopohonem
- regulační (uzavírací) klapka kruhová ruční ovládání
- zpětná klapka těsná
- talířový ventil
- vířivá vyúst' (anemostat)
- dveřní mřížka - zajistí stavba stěnová mřížka zajistí VZT
- protidešťová žaluzie
- krycí stříška

LEGENDA CHLAZENÍ

- měděné chladivové potrubí systém SPLIT
- měděné chladivové potrubí systém MULTISPLIT
- měděné chladivové potrubí systém TVIN
- venkovní kondenzační jednotka
- venkovní kondenzační jednotka - pouze příprava
- vnitřní kazetová jednotka s kruhovým panelem
- vnitřní nástěnná jednotka
- vnitřní nástěnná jednotka - pouze příprava
- originální odbočka systému refnet joint
- VPS potrubí vedeno těsně pod stropem
- VNP potrubí vedeno těsně nad podhledem
- VVP potrubí vedeno nad podhledem těsně pod stropem
- VPP potrubí vedeno těsně pod průvlakem
- VVK potrubí vedeno v SDK kastíku

Skladba místností

Kód	Název	Plocha [m²]	Obvod [m]	Stěny	Strop	Podlaha
N101	JEDNACÍ MÍSTNOST	10,56	13,40	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N102	ZÁDVEŘÍ	12,18	14,64	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N103	TECH. MIST.	7,04	10,40	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N104	TECH. MIST.	17,04	16,80	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N105	PŘEVLÁKNA ZDRAV. MATERIÁLU	22,71	19,60	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PVZ. IZOLACÍ S KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N106	RECEPCE	12,13	14,40	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N107	KANCELÁŘ	16,51	16,40	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PVZ. IZOLACÍ S KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N108	KANCELÁŘ	16,51	16,40	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PVZ. IZOLACÍ S KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N109	KANCELÁŘ	16,51	16,40	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PVZ. IZOLACÍ S KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N110	KANCELÁŘ	16,51	16,40	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PVZ. IZOLACÍ S KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N111	ZPEVNĚNÁ PLOCHA	85,97	-	NOVÁ KERAMOBETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VČ. BETONOVÉHO OBRUBNÍKU	-	-
N112	ZÁZ. KUCHYŇKA	9,87	12,60	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N113	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	68,78	34,00	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S PVZ. IZOLACÍ S KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N114	CHODBA	29,73	23,20	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N115	ZÁCHOD ŽENY	10,34	14,40	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N116	ZÁCHOD MUŽI	5,77	9,60	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N117	CHODBA	10,22	14,40	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N118	ZÁCHOD MUŽI	5,77	9,60	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N119	SCHODIŠTĚ	8,24	-	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N120	SPRCHA	2,01	5,60	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SO KAMENNÍ PRVOTNÍ A NOVÁ MALBA
N121	ZÁCHOD PERS.	3,7	9,60	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N122	SKLAD. MOT.	2,18	6,00	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N123	MYTÍ ZDRAV. PŘEDMĚTŮ	8,12	14,40	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DO PROTIHLU A NOVÁ MALBA
N124	HYGIENICKÝ POMŮCEK	6,12	10,00	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N125	ŠATNA PERSONÁL	22,86	19,60	NOVÁ KERAMICKÁ SLOŽKA VČ. OBKLADU	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N126	SKLAD	96,7	39,60	NOVÉ PŘÍČKOVÉ SYS. PROTIHLUČNOST RW = 1 NEBO (n=10 dB)	NOVÁ VRSTVA IZOLACE (MITKA + NOVÁ STAVOVÁ (MITKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMOBET	NOVÝ KAŽETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED
N127	ZPEVNĚNÁ PLOCHA	136,68	-	NOVÁ KERAMOBETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VČ. BETONOVÉHO OBRUBNÍKU	-	-
N128	PLOCHA STŘECHA	110,8	-	NOVÁ ASFALTOVÁ STŘECHA	-	-

Celková plocha [m²]: 882,84

HLAVNÍ ING. PROJEKTU: LIBOR KLUBAL, DiS.	ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ KAPLAN	VYPRACOVAL: ING. PETR SILBERNÁGL	HLAVNÍ PROJEKTANT: LIBOR KLUBAL, DiS. ZBOROVSKÁ 493, 547 01 NÁCHOD TEL.: 739 278 085, E-MAIL: KLUBAL.LIBOR@GMAIL.COM
STAVEBNÍK: OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD			ZPRACOVATEL PROFESE: MIKROKLIMA s.r.o. PÁLENECKÁ 158/5Bz, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ TEL.: 491 512 800, E-MAIL: INFO@MIKROKLIMA.CZ
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA Č.P. 1994 UL. DOBEŇSKÁ, NÁCHOD			STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NÁCHOD NA PARCELE: P.P.Č. 1863/1, 1863/2, 1863/4 ST.P.Č. 3363, 3651
ČÁST DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1 SO 01 Č.P. 1994 D.1.4.5 VZDUCHOTECHNIKA			MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 01/2024 FORMÁT: 18xA4 JEDNOTKY: MM EVIDENČNÍ ČÍSLO AKCE: 060 18 2023 ČÍSLO PARÉ: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.5.5 SO 01 ČÍSLO ZMĚNY:
NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1.NP			