



NASTAVENÍ VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ		
ROZDĚLOVAČ	DIMENZE VENTILU	NASTAVENÍ VENTILU
RZ 1	3/4"	2,6
RZ 2	1"	3,5
RZ 3	3/4"	5,1
RZ 4	3/4"	4,0
RZ 6	3/4"	4,3

LEGENDA ARMATUR:	
SYMBOL	NÁZEV
	OBĚHOVÉ ČERPADLO EXPAZNÍ NÁDOB KULOVÝ KOHOUT (KK)
	POJISTNÝ VENTIL (PV)
	ZPĚTNÁ KLAPKA
	FILTR MAGNETICKÝ, ZAVYTOVÝČÍ
	TEPLOTNÍ ČÍDLO
	MANOMETER (M)
	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (OV)
	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (AOV)
	VYPUSŤEČÍ KOHOUT (VK)
	TROJESTNÝ PŘEPÍNAČÍ VENTIL
	TROJESTNÝ SŘEŠŤOVACÍ VENTIL
	VYVAŽOVACÍ VENTIL

PŘÍVOD K TEPELNÝM ČERPADLŮM JE VEDEN STĚNOU.

**LEGENDA ZAŘÍZENÍ:**

$\dot{T}_{C1} - \text{TEPELNÉ ČERPADLO } \dot{T}_{C1} Q = 9,95 \text{ kW } (2^\circ\text{C}/35^\circ\text{C})$

TČ2 - TEPELNÉ ČERPADLO TČ2 Q = 9,95 kW (2°C/35°C)

REGULÁTOR - EKVITERMNÍ REGULÁTOR (SOUČÁST DODÁVKY TEPELNÉHO ČERPADLA)

OC1 - OBEHOVE CERPADLO PRO TC1 DN 25, H=7,5 M (SOUCAST DODAVKY TEPELNYCH CERPADEL)

OC2 - OBEHOVE CERPADLO PRO TC2 DN 25, H=7,5 M (SOUCAST DODAVKY TEPE

UL3 - UBEHOVE CERPADLO POLLAHUVEHU I OPENI DN 32; H = 6 M; P = 9-11 W

ΕΚ ΕΛΕΚΤΡΟΚΑΤΕΙ (ΚΑΣΚΑΨΑ 3x 5kV, ΓΕΛΚΟΥΨ 18 kVA)  
ΑΙΟΛΟ - ΑΠΟΛΙΠΕΚΕΝΙ ΙΑΒΩΔΩΝ 101 ΝΕ ΤΟΔΙ - ΟΔΩΛΙ 204 ΕΛΙΩΟ

TRV - TROJCESTNÝ VENTIL TOPENÍ/OHŘEV (SOULÁST PODÁVKY TEPELNÝCH ČERPADEL)

EXP1 - EXPAZNÍ NÁDOBA TOPNÉHO SYSTÉMU 50 LITRŮ/6BAR

EXP2 - EXPANZNÍ NÁDOBA OHŘEVU TEPLÉ VODY

TV1 - ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY - OBJEM 286 LITRŮ

UJ1 - JEDNOKÁ ZASOBNÍKU TEPLÉ VODY 1,  $\alpha=2,5$  kW

SV - SIJEDENA VODA Z RADO  
DWC - UPRAVNA TOČNIŠ VODY

DIPOLO - DI KENNEDY - DI NE VODI

LEGENDA ROZVODŮ:

— PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

----- ZPETNE MEDENE POTRUBI TOPNE VODY

—E— EXPANZNI POTRUBI

---:--- PRIVODI STUDENE

► ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ

S1 - STOUPAČKA DO 2. NP

HLAVNÍ NÁZEV PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAJ.	HLAVNÍ PROJEKTANT:	LIBOR KUBALA, DS.
LIBOR KUBALA, DS.	ING. JIŘÍ LUTOŠ	ING. PETR KUŘE	ZOBRODOKA 493, 547 01 NÁCHOD	
<i>Libor Kubala</i>			TEL: 739 278 085, E-MAIL: KUBALA.LIBOR@MIL.COM	
STAVEBNÍK:			ZPRAVODATEL PRŮFESNÍ UNIE PETR KUŘE	
OBECNOSTNÍ CHARITA NÁCHOD, M.LÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD			CVČKOVKA 342, 547 01 NÁCHOD	
			TEL: 774 333 290, E-MAIL: KURE@TISK.CZ	
NÁZEV AKCE:			STUPĚŇ DOKUMENTACE:	
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA Č.P. 1994			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
UL. DOBŘENSKÁ, NÁCHOD			K A N A S T A V Ě N Í Ú Z E M Í	NÁCHOD
			N A P A R E L E:	
			P. P. Č. 1863/1, 1863/2, 1863/4	
ČÁST DOKUMENTACE:			S T Ě P Ě: 2363, 3051	
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍZENÍ			M Ě R Ě N Í:	DATA
D.1 DOKUMENTACE STAVBY NEBO NĚJAKÝCH OBJEKTŮ				01/2024
D.1.1 SO 01 Č.P. 1994			FORMÁT:	JEDELNÍKY
D.1.4.3 VYTŘÁBĚNÍ				-
			EVIDENČNÍ ČÍSLO AKCE:	ČÍSLO PARÉ
			060 18 2023	
NÁZEV PŘÍLOHY:			ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO ZMĚNY:
MONTÁŽNÍ SCHEMA			D.1.4.3, 7 SO 01	