



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY


± 0,000 = 249,150 m n.m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV


architekti chmelík & partneři


generální projektant :		autorizační razítko :	
architekti chmelík & partneři, s.r.o. Úzká 201 Hradec Králové 500 03 Česká republika DIČ: CZ28768841 IČO: 28768841			
autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Chmelík			
autorská spolupráce : Ing. arch. Petr Večeřa	spolupráce : Ing. arch. Jiří Vopršal, Jakub Audrlický		
objednatel : Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové	investor : Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové		
zpracovatel části díla : DSP Ing.Vlastimil Šafář PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO 565 43 Zámorsk 48			
HIP : Ing. Pavel Ježek	vypracoval : Ing. Vlastimil Šafář	Ing.Vlastimil Šafář PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EKS, MaR 565 43 Zámorsk 48 email: safar.elektro@seznam.cz mobil: 605149766	
architekt : Ing. arch. Jaromír Chmelík	zodp. projektant : Ing. Vlastimil Šafář		
	kontroloval :		
název díla : Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou	Objekt : SO 01 - HOSPIC	účel díla : číslo paré : ZSPD, DPS, DVZ	
místo stavby : Stěžery		datum : 04/2024	
název : D.1.4.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADEČ RS4		číslo přílohy : D.1.4.5.15.	
		měřítka : -	



$$\ln=40A/3$$











DATUM:

04/2024

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ RS 4

LIST/LISTŮ:

7/8

ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ
TYP: 245 MODULŮ
ROZMĚRY: 835x1260x187mm výklenek 810x1235x180mm
KRYTÍ: IP 30 / IP 20
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-S200
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM
PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 10,- kW

Napěťová soustava : 3+PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM: 04/2024	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS 4	LIST/LISTŮ: 8/8
-------------------	---------------------------------	--------------------