

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Jan Kábrt
Tyršova 1301
544 01 Dvůr Králové nad Labem

VÁŠ DOPIS Č.J. /ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/009759

VYŘIZUJE/LINKA
Anna Kramářová, DiS./662
Ing. Tereza Slezáková/ 773 791 499

HRADEC KRÁLOVÉ
13.3.2024

Stavba ČOV pro požární zbrojnici na p.p.č. 115, 116, 117, 131, 938 a 944 v k.ú. Dolní Brusnice

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, kterou zpracoval Ing. Jan Kábrt (únor 2024), ke stavbě čistírny odpadních vod (ČOV) pro přestavbu stávající garáže na požární zbrojnici na p.p.č. 115, 116, 117, 131, 938 a 944 v k.ú. Dolní Brusnice a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na 0,89 m³/den. Jakost vyčištěných odpadních vod se předpokládá takto:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l
BSK ₅	40	80
CHSK _{Cr}	150	220
NL	50	80

Předčištěné vody budou svedeny potrubím PVC 150 do Brusnického potoka (IDVT 10185338, ČHP 1-01-01-0660-0-00). Tento vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Koncové potrubí PVC 150 bude opatřeno žabí klapkou a bude umístěno na p.p.č. 1043/1 v k.ú. Dolní Brusnice. V blízkosti navrženého vyústění se nachází naše úprava DHM 9051012728. Jedná se o kamennou rovnatinu v ř. km 1,725 – 1,75. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu 5000 l s regulovaným vypouštěním do vodoteče.

Investor: Obec Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná

Lokalita se nachází v CHOPAV Východočeská křída, ve 2. stupni Ochranného pásma vodních zdrojů „Dvůr Králové nad Labem vrty HV1- HV3“ a ve vodním útvaru HSL_0185_J - Nádrž Les Království na toku Labe, na souřadnicích cca (S-JTSK) X: -645057, Y: -1013985.

K navrhované stavbě vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správce toku**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Nakládání se srážkovými vodami z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
 - ČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO v nařízení vlády č. 445/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku bude mít provozovatel DČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů.
 - Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
 - Po případném vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.
- c) **Z hlediska správy vodního toku** s navrhovaným záměrem souhlasíme, za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Dodavatel oznámí započetí prací v dostatečném časovém předstihu (cca 5 dní) Ing. Tereze Slezákové mob.: 773 791 499.
 - V místě vyústění odpadních vod bude proveden výustní objekt (**kamenná dlažba** – pískovec z lomového kamene tloušťky 20 cm do betonu tl. 10 cm). Sklon dlažby bude navazovat na původní terén. Dlažba bude provedena 1 m na každou stranu od líce potrubí a bude založena na betonové patě - 40 cm pod dnem toku. Dlažba bude provedena na úroveň břehové hrany.
 - Trubu ve výtokovém objektu doporučujeme natočit cca 60° po vodním toku.
 - Stavbou výustního objektu nesmí být dotčena naše úprava DHM 9051012728 – kamenná rovinanina v ř. km 1,725 – 1,75.
 - V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta ani na břehovou hranu toku.
 - Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.
 - Požadujeme být přizváni ke kontrole provedených prací. Souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel vyzve min. 10 pracovních dní předem Povodí Labe, státní podnik (Ing. Tereza Slezáková mob.: 773 791 499) ke kontrole dokončené stavby.
- d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (**p.p.č. 1043/1 v k.ú. Dolní Brusnice**), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - závod Jablonec nad Nisou (Marcela Branná, tel. 499 320 209 nebo brannam@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán, jehož specifikace bude upřesněna na základě výzvy příslušným pracovníkem a řešena dle způsobu majetkoprávního vypořádání.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz – Pro žadatele – informace pro žadatele.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b), c) a d) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Upozornění: Dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) odst. 2) písmeno c) může správce vodních toků při výkonu své správy užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku v šíři do 6 m od břehové hrany.

Upozorňujeme, že toto vyjádření nenahrazuje souhlasy ostatních vlastníků dotčených pozemků s umístěním potrubí a výustního objektu.

Dále upozorňujeme, že za stav výustního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci. Správce toku neručí za škody na stavbě a zařízení způsobené povodňovými průtoky.

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje se v této lokalitě neplánuje vybudování systematické kanalizace zakončené na centrální ČOV.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí:

PL – Z1 Ing. Tereza Slezáková