



PŮDORYS 1.NP - osvětlení  
Měřítko 1:80



Legenda:

- vypínač jednopólový
- vypínač dvoupólový
- vypínač schodišťový
- vypínač křížový
- rozváděč pod omítku
- ventilátor
- svítidlo LED 60x60
- svítidlo LED nástěnné
- svítidlo LED stropní
- svítidlo zářivkové LED
- MET hlavní ochranná přípojnice

Vnější vlivy: prostory uvnitř normální, vně objektu zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 a ČSN33 2000-4-41, ed. 3 v umývacích prostorech dle ČSN 33 2000-7-701

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41  
živých částí - izolací čl.412.1  
- kryty nebo přepážkami čl.412.2  
- doplňková proudovými chrániči čl.412.5  
neživých částí - samočinným odpojením od zdroje čl.413.1  
- hlavním pospojováním EP čl.413.1.2.1  
zvýšená - doplňujícím pospojováním čl.413.1.2.2  
- proudovými chrániči čl.412.5

Napětová soustava 3x230/400 AC 50Hz TN-C-S  
Ochrana neživých částí samočinným odpojením a chráničem

Na půdu vyvést kabel CYKY 3x1,5C a ukončit v krabici (rezerva)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	Garáž 1	58.26
1.02	Garáž 2	58.89
1.03	Chodba	8.52
1.04	Technické zázemí	4.22
1.05	Šatna čistá	7.58
1.06	Sprchy	6.31
1.07	Šatna špinavá	8.16
1.08	Sklad	9.66
1.09	WC	3.41
1.10	Dílna	8.31

projektant		Martin Schejbal		Razítko <b>ELEKTRO SCHEJBAL, s.r.o.</b> <b>projekce-montáže-elektroinstalace</b> <b>Kocbeře 90 544 64</b> <b>IČO:07215878 mob.777 246 618</b>	
hl. projektant		Milan Schejbal			
Kraj: Královéhradecký Místo: Dolní Brusnice					
Investor	Obec Dolní Brusnice, Dolní Brusnice 17, 544 72				
		Číslo stavby	24/26		
Stavba	<b>Dolní Brusnice, Přestavba stávající garáže pro požární techniku na požární zbrojnici</b>			Datum	03/24
				Archiv.číslo	24/26
Obsah výkresu		<b>Osvětlení - 1.NP</b>		Měřítko 1:80	výkres <b>D.1.4.3.c</b>